



## **MĚSTO HORAŽĎOVICE**

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor investic, rozvoje a majetku města**

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Jitka Vokatá

Telefon: 371 430 573

E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Datum: 07.11.2017

### **DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

#### **I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513

Název veřejné zakázky: Domov pro seniory Horažďovice – stavební část

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: otevřené řízení

Limit veřejné zakázky: nadlimitní

#### **Zástupce zadavatele:**

Advokátní kancelář Mgr. Vladimíra Koláře

Goethova 5

301 00 Plzeň

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

#### **Dotaz č. 16:**

Účastník žádá Zadavatele o upřesnění UPS: Jaký provozní čas má mít daná UPS? V jakém provedení má být: Modulární nebo kompaktní?

#### **Odpověď č. 16:**

**Domov pro seniory HD – UPS**

**minimální požadavky – ventilátory 1x 2,2 kW, 2x 1,1 kW po dobu 10 minut**

**ke konfiguraci – modulární**

**Jako referenční byla uvažována UPS Eaton 93PS-20 – zadavatel umožňuje použití jiných minimálně kvalitativně stejných nebo lepších vlastností.**

**Dotaz č. 17**

Ve výkazu výměr, stavební objekt 01 - Domov pro seniory je u položka č. 556:

|     |   |         |                                                                                                                            |     |        |
|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 556 | K | 767 107 | Dodávka a montáž ocelového konstrukce nástavby <a href="#">2.NP</a> objektu A - přesná spec. viz výkres D.1.1.43, D.1.1.44 | kpl | 1 ,000 |
|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

Na výkresech D.1.1.43, D.1.1.44 je uvedeno „VÝMĚRY – viz výkaz výměr,“ a „DALŠÍ SPECIFIKACE NÁSTAVBY UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A VÝKAZU“.

Ve výkazu výměr, technické zprávě ani na uvedených výkresech jsme však nenalezli podrobnou specifikaci nástavby (požadavky na materiál, povrchovou úpravu, normy, řešení spojů, šroubování, svařování apod.), ani žádné množství výměr - množství ocelové konstrukce (kilogramech či tunách).

**V technické zprávě je pouze uvedeno:**

Nosná konstrukce 2.NP je lehká ocelová a bude součástí dodávky specializované firmy. Je nutná koordinace mezi dodávkou lehké nástavby a stavbou a to zejména z hlediska spolupůsobení sil

**Střecha:**

Na stropní žb. konstrukci posledního podlaží objektů B,C a D bude provedena následující skladba střešního pláště: parozábrana z asfaltových pásů, tepelná izolace z EPS vč. spádových klínů, střešní hydroizolační mPVC fólie.

Objekt A bude zastřešen v rámci systému lehké střešní nástavby, která bude dodávkou specializované firmy (viz výše). Na této konstrukci bude provedena následující skladba střešního pláště: parozábrana z asfaltových pásů, tepelná izolace z EPS vč. spádových klínů, střešní hydroizolační mPVC fólie.

Nosná konstrukce 2.NP je lehká ocelová a bude součástí dodávky specializované firmy. Naše projektová dokumentace řeší pouze silové účinky ocelové konstrukce na spodní stavbu.

Co je myšleno pod pojmem „dodávka specializované firmy“? Je tím myšleno, že dodávku a montáž ocelové konstrukce bude pro investora dodávat jiný dodavatel než uchazeč a nemá být tudíž předmětem díla nebo má být dodávkou uchazeče a uchazeč má v položkovém rozpočtu tuto položku ocenit? Pokud má být součástí díla a uchazeč má položku ocenit, žádáme o doplnění podrobnější materiálové, technické a množství specifikaci (kilogramy popř.tuny).

**Odpověď č. 17:**

**Položka č. 556 obsahuje kompletní náklady na dodávku a montáž ocelové konstrukce (specifikované již poskytnutými výkresy a dále rozpisem materiálu, který je přílohou těchto dodatečných informací). Dodavatelem vč. montáže bude uchazeč, který položku kompletně ocení.**

**Dotaz č. 18:****V technické zprávě je uvedeno:**

!!! Po sednutí objektu cca po 2 letech zajistí zhotovitel stavby vyplnění případných trhlin ve všech stavebních konstrukcích souvisejících s projektovanými stavebními úpravami objektu a provede jejich překrytí (příp. sepnutí přesponkování) a sladění povrchu s okolními plochami !!!

Prosíme zadavatele o upřesnění v jakém rozsahu je sedání objektu předpokládáno.

**Odpověď č. 18:**

**Předjímání projektanta o vadách díla považujte za závadějící informaci. Je uvažováno pouze s normovou hodnotou sedání a dotvarování objektu. Případné trhliny budou předmětem případných záručních oprav. Tuto informaci proto považujte za irelevantní.**

**Dotaz č. 19:**

Zadavatel má v zadávací dokumentaci požadavek na poskytnutí závazného příslibu banky za plnění záručních podmínek a předložení již do nabídky. Platnost budoucí záruky je dle požadavku v zadávací dokumentaci min. 60 měsíců po předpokládaném dokončení plus 3 měsíce. Nikde není uvedeno, jakou platnost má mít samotný příslib. Ze zákona č. 134/2016 Sb. vyplývá, že platnost je stanovena na délku

zadávací lhůty. Pro úplné vyjasnění se ptáme, zda příslib má být platný po dobu 120 dnů od data podání nabídky.

**Odpověď č. 19:**

**Platnost závazného příslibu banky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a trvat po celou dobu zadávací lhůty, jejíž počátek je zákonem stanoven na konec lhůty pro podání nabídek. Příslib tedy musí být platný po dobu 120 dnů ode dne, kdy končí lhůta pro podání nabídek, nikoli ode dne podání nabídky konkrétním uchazečem.**

**II. INFORMACE ke lhůtě pro podání nabídek**

Ve lhůtách stanovených v zadávací dokumentaci nedochází ke změně.

**Přílohy**

- rozpis materiálu položky č. 556 Dodávka a montáž ocelové konstrukce nástavby 2.NP objektu A

Ing. Michael Forman v.r., starosta