



MĚSTO HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Jitka Vokatá

Telefon: 371 430 573

E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Datum: 15.11.2017

DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513

Název veřejné zakázky: Domov pro seniory Horažďovice – stavební část

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: otevřené řízení

Limit veřejné zakázky: nadlimitní

Zástupce zadavatele:

Advokátní kancelář Mgr. Vladimíra Koláře

Goethova 5

301 00 Plzeň

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 44:

Dle výkazu výměr je v pol. č. 921 uveden popis Základové desky z betonu tř. C 8/10 XC4, ovšem dle platné normy ČSN EN 206-1 je minimální třída betonu se stupněm vlivu prostředí XC4 beton C 25/30.

Žádáme o prověření požadavku na třídu betonu a stupeň vlivu prostředí.

Odpověď č. 44

Jedná se o nekonstrukční beton, není požadován stupeň vlivu prostředí.

Otázka č. 45

Dle výkazu výměr je v pol. č. 166 uveden popis Základové desky z betonu tř. C 16/20 XC4, ovšem dle platné normy ČSN EN 206-1 je minimální třída betonu se stupněm vlivu prostředí XC4 beton C 25/30.

Žádáme o prověření požadavku na třídu betonu a stupeň vlivu prostředí.

Odpověď č. 45

Jedná se o nekonstrukční beton, není požadován stupeň vlivu prostředí.

Otázka č. 46

Dle výkazu výměr je v pol. č. 177 uveden popis Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 XC4, ovšem dle platné normy ČSN EN 206-1 je minimální třída betonu se stupněm vlivu prostředí XC4 beton C 25/30.

Žádáme o prověření požadavku na třídu betonu a stupeň vlivu prostředí.

Odpověď

Jedná se o nekonstrukční beton, není požadován stupeň vlivu prostředí.

Otázka č. 47

Dle výkazu výměr je v pol. č. 175 uveden popis Základové pásy z betonu tř. C 16/20 XC4, ovšem dle platné normy ČSN EN 206-1 je minimální třída betonu se stupněm vlivu prostředí XC4 beton C 25/30.

Žádáme o prověření požadavku na třídu betonu a stupeň vlivu prostředí.

Odpověď č. 47

Jedná se o nekonstrukční beton, není požadován stupeň vlivu prostředí.

Otázka č. 48

Dle výkazu výměr je v pol. č. 922 uveden popis Základové patky z betonu tř. C 12/15 XC4, ovšem dle platné normy ČSN EN 206-1 je minimální třída betonu se stupněm vlivu prostředí XC4 beton C 25/30.

Žádáme o prověření požadavku na třídu betonu a stupeň vlivu prostředí.

Odpověď č. 48

Jedná se o nekonstrukční beton, není požadován stupeň vlivu prostředí.

Otázka č. 49

Dle výkazu výměr je v pol. č. 178 uveden popis Základové patky z betonu tř. C 16/20 XC4, ovšem dle platné normy ČSN EN 206-1 je minimální třída betonu se stupněm vlivu prostředí XC4 beton C 25/30.

Žádáme o prověření požadavku na třídu betonu a stupeň vlivu prostředí.

Odpověď č. 49

Požadovaný stupeň vlivu prostředí je XC2

Otázka č. 50

Dle výkazu výměr je v pol. č. 916 uveden popis Základová zeď ze ŽB tř. C 16/20 XC4, XF2 bez výztuže, ovšem dle platné normy ČSN EN 206-1 je minimální třída betonu se stupněm vlivu prostředí XC4 a XF2 beton C 25/30.

Žádáme o prověření požadavku na třídu betonu a stupeň vlivu prostředí.

Odpověď č. 50

Požadovaný stupeň vlivu prostředí je XC2

Otázka č. 51

Dle výkazu výměr je v pol. č. 156 (shodně u pol. č. 157 pro tl. zdi 300 mm) uveden popis Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 XC4, XF2, ovšem dle platné normy ČSN EN 206-1 je minimální třída betonu se stupněm vlivu prostředí XC4 a XF2 beton C 25/30.

Žádáme o prověření požadavku na třídu betonu a stupeň vlivu prostředí.

Odpověď č. 51

Požadovaný stupeň vlivu prostředí je XC2

Otázka č. 52

V projektové dokumentaci a výkazu výměr jsou uvedeny nosné sloupy o rozměru 300/300mm. Dle oslovených dodavatelů prefabrikovaných konstrukcí jsou ovšem tyto sloupy vzhledem ke křehkosti velmi špatně dopravitelné a nejsou tedy ve výrobních programech. Zároveň zde vyvstává statický problém při uložení průvlaků. Standardní minimální rozměr prefabrikovaných sloupů je 400/400mm.

Dovolujeme si požádat zadavatele o prověření a případnou úpravu PD.

Odpověď č. 52

Jedná se o standardní rozměr prefa prvku který byl použit i na jiných stavbách kde dodavatel s transportem neměl problém. Výztuž průvlaku musí být navržena tak, aby nebyla v kolizi s výztuží sloupu.

Otázka č. 53

Jedná se o "soupis prací" pro SO 05 - Demolice komína :

- pol.č. 18 Příplatek na vytrídění cihel obsahujících dehet *Upřesněte způsob provádění této činnosti.*
- pol.č. 21 Poplatek za uložení odpadu - cihly obsahující dehet - **nebezpečný odpad (skládkovné)** *Specifikujte množství obsahu nebezpečných látek, ze kterého potom vyplýne způsob jeho uložení, případně i požadavek na jeho solidifikaci.*

Odpověď č. 53

- pol. č. 18 stanovuje množství nebezpečného materiálu, který je nezbytné separovat od stavební suti využitelné k recyklaci či likvidaci na skládce. Způsob separace (a její náklady) potažmo posouzení výhodnosti separace vůči likvidaci na skládce NO je na uchazeči.

- pol. č. 21 stanovuje množství nebezpečného materiálu s obsahem dehtu (třída III. dle přílohy č. 2 vyhl. 294/2005 Sb.), který bude odvezen k likvidaci na skládku nebezpečného odpadu (S-NO).

UPŘESNĚNÍ ZADAVATELE

Zadavatel při kontrole zjistil pochybení v požárně bezpečnostním řešení stavby. Z tohoto důvodu opravil PBR, které přikládá v příloze. V návaznosti na tuto změnu zadavatel upravil i zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který celý přikládá v příloze.

!!! Uchazeč ocení a v rámci nabídky předloží tento upravený zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr !!!

V příloženém upraveném zadávacím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadavatel zároveň zohlednil požadavek uchazeče na úpravu v souvislosti s dodatečnými informacemi (dotaz č.2 ze dne 31.10.2017), kdy zadavatel původně odpověděl že „S ohledem k zanedbatelnému množství oceňte položku v plné výši. Skutečnost bude zohledněna při fakturaci.“ Nově zadavatel provedl úpravu a ze zadávacího výkazu výměr na listě „SO 01 - Domov pro seniory“ odstranil položku související s hydroizolací nerealizované nádrže na dešťovou vodu.

II. INFORMACE ke lhůtě pro podání nabídek -

V platnosti zůstává prodloužená lhůta pro podání nabídek, která byla oznámena v rámci dodatečných informací ze dne 10.11.2017 a to:

prodloužená LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK : 08.01.2018 do 09:00 hod.,

termín otevírání nabídek: 08.01.2018 od 09:10 hod. ve velké zasedací místnosti (v přízemí) na adrese sídla zadavatele.

Přílohy

- požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
- upravený zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ing. Michael Forman, starosta