



Pozn.:

Stávající radiátory v určených prostorách budou demontovány.

Nové rozvody ÚT budou vedeny měděným potrubím v podlaže.

Rozvody nutno opatřit izolací Mirelon 13mm.

Stáv. rozvody u stropu v rekonstruovaných prostorách budou demontovány.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajíc		VYPRACOVAL Milan Kacovský		Milan Kacovský Nábřežní 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
OBJEDNATEL Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice		STAVEBNÍ ÚŘAD Horažďovice			
INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Horažďovice			
NÁZEV AKCE  Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice Výměna radiátorů, rekonstrukce rozvodů ÚT  ADRESA STAVBY  ZŠ Komenského č.p.211, Horažďovice				DATUM 3/2017	FORMAT A4
				ČÍSLO ZAKÁZKY 12/2017	
				STUPEŇ DOKUMENTACE DSP	
				PROFESE ÚT	ČÍSLO PARE
				OBSAH VÝKRESU VÝSEK 01, PŮDORYS 3.NP – VÝMĚNA RADIÁTORŮ	