



- Legenda:
- Nové rozvody ÚT
 - Stáv. rozvody ÚT
 - Demontované rozvody ÚT

Pozn.:

Stávající radiátory v určených prostorách budou demontovány.

Nové rozvody ÚT budou vedeny měděným potrubím v podlaží, nad podlahou a ve zdech.

Rozvody vedené v podlaží a ve zdech nutno opatřit izolací Mirelon 13mm.

Rozvody nad podlahou budou bez izolace.

Stáv. rozvody u stropu v rekonstruovaných prostorách budou demontovány.

Stáv. přírodní potrubí u stropu na chodbách bude ponecháno původní.

ODPŮSOVÝ PROJEKTANT Jiří Krajič	VYPRACOVAL Milan Kacovský		MILAN KACOVSKÝ Nábřeží 84 386 02 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702	
	OBJEKTMATEL Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice	STAVEBNÍ DŘÁD Horažďovice	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Horažďovice	
INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	HORAZDHOVICE		DIČ: CZ8303161702	
NÁZEV AKCE	3/2017		FORMÁT A3	
ČÍSLO ZAKÁZKY		12/2017		
STUPEŇ DOKUMENTACE		DSP		
PROFESE		ÚT		
ČÍSLO PÁNE		1:50		01
DÍLNA VÝKRESU		VÝSEK 01, PŮDORYS 1.NP - VÝMĚNA RADIÁTORŮ		