

Iva Šrámková

Vyřizuje: Zelenka /606755896

Naše značka: POS-PD-343-17
Datum: 25.4.2017

DSP:,, Vodovod a kanalizace - Plzeňská ulice, Horažďovice“

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu v ochranném pásmu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj.1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. Na neprovozované vedení, lze nahlížet jako nefunkční a v rámci stavby se může zrušit.
4. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. **536736/17** společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí s návrhem stavby.

V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte Miroslav Zelenka 606 755 896

S pozdravem


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
IČ: 04084063
Miroslav Zelenka
Specialista provozu sítě
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
m: +420 606 755 896