

MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĐOVICE

Odbor životního prostředí

tel.: 376547545, fax: 376547529, email: vaskova@muhorazdovice.cz

Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice

Váš dopis č.j. / ze dne:

Číslo jednací: MH/06151/2011

Spisová značka/ pořadí: MH/06151/2011/03

Vyřizuje / linka: Ing. Vašková

V Horažďovicích, dne: 16. června 2011

VODOSPOL s.r.o.

Ing. Jan Petrmichl

Ostravská 169/IV

339 01 Klatovy

ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

město Horažďovice

Mírové nám. 1

341 01 Horažďovice

IČ: 00255513

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „**HORAŽĐOVICE – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v sídlišti Šumavská – Pod Vodojemem**“ v kraji Plzeňském, městě Horažďovice, k.ú. Horažďovice, na pozemcích p.č. 2722/14, 2701, 832/2, 832/21, 832/5, 832/4, 832/22, 832/20, 832/19, 832/17, 832/40, 832/45, st. 781, 828/7, 2722/15, 2722/17 dle KN a 2722/1 dle PK, č.h.p. 1-08-01-111

V členění na tyto stavební objekty:

SO – 01 kanalizace – kanalizační stoky jsou rozděleny na hlavní stoku A, na kterou se napojují vedlejší stoky B, C, D, E, F, G, H, I, J, na stoku C se napojují stoky C1 a C2. Stoka K je samostatná a rekonstruuje část stávající stoky v ulici Pod vodojemem. Stoka A bude napojena na stávající kmenovou stoku DN 1000 v ulici Mayerova.

Kanalizační stoka A

Ultra Rib 2 SN 8	DN 500	v délce 81,2 m
X- Stream SN 8	DN 600	v délce 220,6 m
Osazeno 12 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka B

Ultra Rib 2 SN 8	DN 250	v délce 42,5 m
Ultra Rib 2 SN 8	DN 300	v délce 61,3 m
Osazeno 5 ks revizních šachet		



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 19. 6. 2011

Městský úřad Horažďovice

dne

8. 8. 2011

Kanalizační stoka C

Ultra Rib 2 SN 8	DN 250	v délce 30,5 m
Ultra Rib 2 SN 8	DN 300	v délce 111,8 m
Osazeno 6 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka C1

Ultra Rib 2 SN 8	DN 250	v délce 35,0 m
Osazeno 1 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka C2

Ultra Rib 2 SN 8	DN 250	v délce 32,1 m
Osazeno 2 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka D

Ultra Rib 2 SN 8	DN 250	v délce 34,8 m
Osazeno 1 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka E

Ultra Rib 2 SN 8	DN 250	v délce 27,8 m
Osazeno 1 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka F

Ultra Rib 2 SN 8	DN 300	v délce 100,8 m
Osazeno 4 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka G

Ultra Rib 2 SN 8	DN 250	v délce 36,0 m
Osazeno 1 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka H

Ultra Rib 2 SN 8	DN 250	v délce 64,6 m
Ultra Rib 2 SN 8	DN 300	v délce 58,4 m
Osazeno 6 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka I

Ultra Rib 2 SN 8	DN 500	v délce 4,0 m
Osazeno 1 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka J

Ultra Rib 2 SN 8	DN 250	v délce 28,6 m
Osazeno 2 ks revizních šachet		

Kanalizační stoka K

Ultra Rib 2 SN 8	DN 400	v délce 120,6 m
Osazeno 4 ks revizních šachet		

kanalizace

Povolovaná vodní díla	stoková síť
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	jednotná
Počty oddělených částí systému	4 kanalizačních řadů
Počet napojených obcí	1

Druh stokové sítě	gravitační
Počet odlehčovacích komor	0
Celková délka stoky	1090,6 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	250 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	600 mm

SO – 02 vodovod - navrhované vodovodní řady budou sloužit k zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně zajištění požární vody. Jde o výměnu stávajících řadů.

Vodovodní řad 1

PE 100 + RC SDR11 De 110	v délce 213,6 m
PE100 + RC SDR11 De 160	v délce 90,5 m

Vodovodní řad 2

PE 100 + RC SDR11 De 110	v délce 103,2 m
--------------------------	-----------------

Vodovodní řad 3

PE 100 + RC SDR11 De 110	v délce 282,2 m
--------------------------	-----------------

Vodovodní řad 4

PE 100 + RC SDR11 De 160	v délce 2,3 m
--------------------------	---------------

vodovod

Povolované vodní dílo:	vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu:	samostatný
Účel užití vody:	zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Počty oddělených částí systému:	vodovodní řady
Počet zásobovaných obcí:	1
Druh vodovodního řadu:	zásobovací síť
Celková délka vodovodu	691,8 m

Pro provedení stavby vodního díla se podle § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 2) V dostatečném předstihu prokázat na místě stavby splnění požadavků § 6, 7, 9, 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
- 3) V dostatečném předstihu před započítím užívání stavby doložit doklad o funkčnosti vnějších odběrných míst požární vody.
- 4) Před zahájením stavebních prací bude doloženo Městskému úřadu horažďovice, odboru životního prostředí, orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství kdo je původcem odpadu.
- 5) V maximální míře bude eliminováno znečištění vnějšího ovzduší druhotnou prašností (tuhými znečišťujícími látkami).
- 6) Před realizací stavby je nutno, aby zhotovitel stavby požádal příslušný silniční správní úřad (MěÚ Horažďovice, odbor dopravy) o povolení zvláštního užívání dotčených pozemních komunikací z důvodu provádění stavebních - výkopových prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích. Žádost o povolení předmětného zvláštního užívání bude obsahovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

- 7) Zhotovitel v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá MěÚ Horažďovice, odbor dopravy o povolení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích.
- 8) Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešet i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- 9) Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s.. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s., vytýčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem.
- 10) Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK a.s. odpovědnému zástupci dodavatele formulář „ČEVAK A.S. – přehled pokynů a rizik“. Seznámení se s předanými podklady potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez pro vedení těchto úkonů nesmí být realizace díla zahájena. S výše uvedenými dokumenty je možné se seznámit na internetové stránce společností ČEVAK a.s. nebo na jednotlivých pobočkách společnosti ČEVAK a.s..
- 11) Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- 12) Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- 13) Napojení na stávající vodohospodářské síť bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko se sídlem v Horažďovicích.
- 14) Pokud zrušené úseky kanalizace nebudou vyjmuty ze země, je nutné tyto úseky zaplnit betonovou směsí.
- 15) Hydrant HP2 bude umístěn na řadu 2 na roh objektu č.p. 786.
- 16) Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- 17) Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem.
- 18) Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- 19) V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 75 5401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden do poklopů ovládacích armatur.
- 20) O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK A.S.. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 a dle podmínek provozovatele.
- 21) Kladečské schéma vodovodu nám bude předloženo k odsouhlasení před zahájením prací.
- 22) Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 a ČSN 75 5025.
- 23) V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s..
- 24) Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého či dvou vrstveno potrubí. (žebrované nebo hladké).
- 25) Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s.. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 a dle podmínek provozovatele.

- 26) Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S – JTSK, výškový systém Bpv).
- 27) Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provozní středisko Horažďovice.
- 28) K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu bude předáno společnosti ČEVAK a.s. následující dokumentaci a doklady:
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby (obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH).
 - Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s.. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, bude provedeno vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - Projektovou dokumentaci skutečného provedení (kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí) včetně dokladové části.
 - Vodovodní řady – protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů (úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911, doklad o výchozí kontrole hydrantů.
 - Kanalizační stoky – kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku).
- 29) V případě nutnosti vyznačení trasy optického kabelu kontaktujte společnost Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice 341 01.
- 30) Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Václav Burda ELEKTROSLUŽBY k existenci podzemních sítí veřejného osvětlení a městského rozhlasu ze dne 9.2.2010:
- a) Výkopové práce v blízkosti kabelových tras veřejného osvětlení a městského rozhlasu se musí provádět se zvýšenou opatrností a dokopávky ručně.
 - b) Zajištění vytyčení trasy sítí veřejného osvětlení a městského rozhlasu oprávněnou osobou
 - c) Veškeré křížení a souběhy musí být provedeny podle ČSN 73 6005
 - d) V místech blízkého souběhu a křížování je nutno vykopat sondy
 - e) Nad kabelovou trasou je nutno dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly nad 3,5 t dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození
 - f) Před záhozem uvést lože do původního stavu (zhutnění, pískování, mechanické krytí) a přizvat zástupce firmy Burda Václav – ELEKTROSLUŽBY ke kontrole uložení.
 - g) Po odkrytí je třeba kabel chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
- 31) Budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica, O2 Czech Republic, a.s. pod č.j. 14856/10/CPN/MMO ze dne 9.2.2010:
- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica, O2 Czech Republic a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK se musí respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění. ČSN 33 2160 Předpisy pro ochranu sdělovacích

- vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, a ZVN a ČSN 33 2000-5-54 uzemnění a ochranné vodiče.
- c) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
 - d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní.
 - e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečnými uloženími PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
 - g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
 - i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
 - j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekt, označníky, nadložní lana a pod), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být ani přemístěna.
 - k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
 - l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m.
 - n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - o) Je povinen každé zjištění, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
- 32) V ochranných pásmech podzemních vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. je třeba dodržovat následující podmínky dle vyjádření k existenci distribučních sítí ČEZ DISTRIBUTICE, a.s. ze dne 15.2.2010:
- a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
 - c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050

- d) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
 - e) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - f) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu pro mechanickému poškození.
 - g) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 - h) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje se provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - i) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - j) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - k) Ukončení stavby musí být nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - l) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- 33) Je nutno dodržet podmínky ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 753/09/173 ze dne 9.3.2009
- a) Plynovod kompletní projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení v místě křížení.
 - b) Před zahájením prací nutno veškeré plynárenské zařízení nechat vytýčit pro zjištění přesné polohy
 - c) Křížení gravitační kanalizace s VTL plynovodem - min. vzdálenost mezi povrchy 0,3 m a kanalizace požadujeme uložit do chráničky s přesahem 2 m na obě strany od VTL plynovodu. Kanalizace bude v chráničce vystředěná a čela chráničky budou uzavřena manžetami.
 - d) Souběh kanalizace s VTL plynovodem v min. vzdálenosti 4 m
 - e) Vzdálenost kanalizační šachty od VTL plynovodu min 5 m
 - f) Před záhozem bude provedena kontrola křížení VTL plynovodu pracovníkem RWE
 - g) Veškeré zemní práce budou prováděny ručně bez použití mechanismů.
- 34) V ochranném pásmu plynárenského zařízení při realizaci budou dodrženy podmínky ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 753/09/173 ze dne 9.3.2009:
- a) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - b) Bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 – tab. 8.
 - c) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami.
 - d) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - e) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození.

- f) V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájení stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - g) Neprodleně se musí oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení.
 - h) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - i) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - j) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - k) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - l) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - m) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 - n) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
 - o) Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může způsobit vývrát dřeviny, a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.
- 35) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska UPC Česká republika, a.s. ze dne 8.3. 2010:
- a) Zahájení prací musí být prokazatelně oznámeno na UPC Česká republika, a.s., výstavby sítí Závašova 5, Praha 4
 - b) Zahájení výkopových prací stavebník předem min. 10 dní oznámí kontaktní osobě servisní organizaci Sup-Technik spol. s r.o..
 - c) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení vedení naší veřejné komunikační sítě (VVKŠ) přímo na místě stavby.
 - d) Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vytýčeného VVKŠ
 - e) Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČSN 73 6005
 - f) Výkopové práce v ochranném pásmu budou prováděny zásadně ručně
 - g) Způsob křížení VVKŠ stavebník v dalším stupni přípravy stavby projedná a sesouhlasí s kontaktní osobou servisní organizace
 - h) Odkryté vedení VVKŠ stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti poškození, a to i třetí osobou
 - i) Při případném poškození VVKŠ bude stavebník neprodleně informovat společnost UPC Česká republika, a.s., tím není dotčena jeho odpovědnost za škody
 - j) Před záhozem musí být k prohlídce stavu VVKŠ stavebníkem pozvána kontaktní osoba servisní organizace Sup-Technik spol. s r.o., který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
 - k) Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením VVKŠ a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno, cca 30 cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy
 - l) Stavebník nebude provádět práce bez spolní výše uvedených požadavků UPC Česká republika, a.s, které podmiňují platnost jejího souhlasu

- 36) Po ukončení prací budou případné zasažené živичné povrchy uvedeny do původního stavu – bude doložen protokol hutnicí zkoušky, povrch zaasfaltován s přesahem 0,5 m na každou stranu od okraje překopu a místo bude protokolárně předáno pracovníkům Správy a údržby silnic.
- 37) Provádění prací v tělesech silnic a silničních pozemcích musí být v souladu s TP 146 Ministerstva dopravy a spojů ČR.
- 38) S investorem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na uložení zařízení do tělesa silnice a silničních pozemků.
- 39) Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2013.
- 40) Po dokončení stavby bude požádán zdejší vodoprávní úřad o kolaudační souhlas podle § 122 stavebního zákona.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 31.3.2011 MH/06151/2011 žádost města Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice zastoupeného na základě plné moci společností VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169/IV, 339 59 Klatovy, IČ: 48365351, jmenovitě jejím zaměstnancem Ing. Janem Petrmichlem, o stavební povolení k vodním dílům pro stavbu „HORAŽĎOVICE – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v sídlišti Šumavská – Pod Vodojemem“

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady a to:

- Projektová dokumentace stavby
- Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. MH/04808/2011 ze dne 11.3.2011
- Souhlas stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. MH/10162/2011 ze dne 6.6.2011
- Plná moc
- Závazné stanovisko ŽP č.j. MH/13768/2010 ze dne 20.8.2010
- Závazné stanovisko KHS č.j. 15757/21/10 ze dne 18.8.2010
- Závazné stanovisko HZS PK č.j. HSPM-5196-2/2010 KT ze dne 2.7.2010
- Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy s.p. č.j. 39311/2010-143 ze dne 13.9.2010
- Rozhodnutí Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy č.j. MH/13909/2010 ze dne 26.8.2010 – zvláštní užívání místních komunikací
- Vyjádření Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy k oznámení o zahájení vodoprávního řízení č.j. MH/09473/2011 ze dne 27.5.2011
- Souhlas s podmínkami společnosti ČEVAK a.s. č.j. 010010006185 ze dne 13.9.2010
- Vyjádření společnosti ŠumavaNet s.r.o., ze dne 6.8.2010
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice
- Souhlas s podmínkami společnosti SÚS Č.J. /10 ze dne 7.7.2010
- Vyjádření společnosti Václav Burda, ELEKTROSLUŽBY ze dne 9.2.2010
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 377/10/173 ze dne 11.2.2010
- Vyjádření společnosti telefonica O2 č.j. 14856/10/CPN/MMO ze dne 9.2.2010
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.2.2010
- Vyjádření společnosti UPC Česká republika a.s., č.j. R1006/2011 ze dne 2.6.2011
- Plán kontrolních prohlídek stavby
-

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení pod MH/09307/2011 ze dne 20.05.2011 s upozorněním, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky, důkazy a závazná stanoviska uplatnit nejpozději 10 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Dokumentace byla zpracována Ing. Janem Petrmichlem,, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0201101 v květnu 2010.

K záměru stavby vodního díla bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Horažďovice, odborem výstavby a územního plánování pod č.j. MH/04808/2011. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j. MH/10162 dne 6.6.2011.

Ke stavbě bylo vydáno závazné stanovisko KHS č.j. 15757/21/10 ze dne 18.8.2010 na základě kterého byly uloženy podmínky č. 2 a 3.

Podmínky č. 4 a 5 byly uloženy na základě závazného stanoviska závazné stanovisko ŽP č.j. MH/13768/2010 ze dne 20.8.2010.

Podmínky č. 6 a 7 byly uloženy na základě vyjádření k oznámení o zahájení vodoprávního řízení Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy č.j. MH/09473/2011 ze dne 27.5.2011.

Podmínky č. 8 – 28 jsou uloženy na základě vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace v městě Horažďovice společnosti ČEVAK a.s.. Doporučení navýšení profilu kanalizační stoky „A“ na DN 800 nebylo uloženo, protože z vyjádření projektanta k této problematice vyplynulo, že kapacita kanalizace byla během zpracovávání projektové dokumentace průběžně konzultována i se společností ČEVAK a.s. a tento požadavek nebyl vznesen.

Podmínky č. 29 - 35 jsou uloženy na základě vyjádření vlastníků technické infrastruktury.

Podmínky č. 36 – 38 jsou uloženy na základě souhlasu s podmínkami společnosti SÚS č.j. /10 ze dne 7.7.2010

Orientační určení souřadnic X,Y= -805834;-1119785.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Otisk úředního razítka

Ing. Jitka Vašková
Vedoucí odboru ŽP

Doručení tohoto rozhodnutí ostatním účastníkům řízení se provádí v souladu s ust.25 odst. 1 správního řádu, § 115 odst. 5 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v Horažďovicích vyvěšenou po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne.....
(datum, kým a podpis)

sejmuto dne.....
(datum, kým a podpis)

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice zastoupené na základě plné moci společností VODOSPOL s.r.o., Ing. Jan Petrmichl, Ostravská 169/IV, 339 01 Klatovy

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Doručuje se veřejnou vyhláškou

Dále se doručí dotčeným orgánům státní správy a právníkům subjektům:

Městský úřad Horažďovice– *se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky*

KHS, Plzeňská 165, 339 01 Klatovy

HZS, Aretínova 129, 339 01 Klatovy

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Povodí Vltavy s.p., Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a ÚP

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí – orgán odpadového hospodářství

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj na obálce datové zprávy

