

Konečné místo anténního stožáru koordinovat na základě měření televizního signálu a místa osazení střešního výlezu.

Jímací soustava sedlová s jímači z vedení a přisazenými svody.
Jímací vedení provedeno z materiálu AlMgSi 8mm na příslušných podpěrách.
Jednotlivé svody ošetřeny proti zatékání na obvodové stěny a do trubkování!!
K vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty (dle ČSN)

Ochr.úhelník se zkušební svorkou
Jímač z vedení
Pomocný jímač z vedení
Spoj
AlMgSi ø8 mm
FeZn ø10 mm
FeZn 30x4
Držáky, podpěry a úchyty
Svorky

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Václav Šíma	VYPRACOVAL: Václav Šíma
OBEC: Horažďovice	KRAJ: Západočeský
INVESTOR: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice IČO: 002 55 513, DIČ:CZ00255513	
PROJEKT: **STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU** **Č.P. 783, 784 MAYEROVA ULICE, HORAŽDOVICE** (celkové zateplení obálky budovy)	
VÝKRES: **JÍMACÍ SOUSTAVA - STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÝ STAV**	

Jiří Urbánek a synové
projektová činnost ve výstavbě
Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice
tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031

IČO:	73552771
DATUM:	04/2016
STUPEŇ:	DSP
MĚŘÍTKO:	1: 100
	4