



თქვენთვის

— Nova splašková kanalizace  
— Stávající splašková kanalizace  
— Stávající dešťová kanalizace

Pozn.:

Nové rozvody kanalizácie budú vedené potrubím HT a KG ve zdech a v podlaže. Stupačka u WC v umývárne bude prevedena odhlučňným potrubím Skolan. Pri montáži kanalizácie je nutno dbáť na spád kanalizačného potrubí min. 1,5cm/1m. Stáv. splašková kanalizace v rekonstruovaných priestoroch bude demontovaná. Stávajúci dešťová kanalizace bude ponechaná.

[illegible]