


SO 321 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Celkem 10 ks



VÝPIS TVAROVEK A ARMATUR

SO 321 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, OZ ZA TRŽIŠTĚM

obj.č.	popis	počet
5250	NAVRTÁVACÍ PAS HAKU D110/1" PN 16	10
2681	Š 2681 KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO DN 1"/PN 16	10
9601	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ, KRYTÍ 1,30 - 1,80 M	10
3481	PODKLADOVÁ DESKA 3481 PRO ULIČNÍ POKLOPY TUHÉ	10
1650	POKLOP 1650 TUHÝ, Š PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, TĚŽKÉ PROVEDENÍ, LIT.	10
6221	TVAROVKA ISO 6221 VNITŘNÍ ZÁVIT POM, D1" PN 16	10
	VODOVODNÍ POTRUBÍ HDPE PE100, SDR 17, d32/3,0 mm	54,40 m

ZTV 31/4 - OBYTNÁ ZÓNA ZA TRŽIŠTĚM SO 321 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Projektant ing. Zdeněk Bláha	Odp. projektant ing. Zdeněk Bláha	Ing. Zdeněk Bláha projektant vodo hospodářských staveb 330 17 Chotíkov 74 IČO : 113 75 701 tel.724 966 620 mail: zdenek@ipkblaha.cz	
Investor Město Horažďovice Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice			
Akce HORAŽĐOVICE ZTV 31/4	A4: 1A4		
Díl D.1.3 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY		datum: 03/2019	
Obsah výkresu KLADČSKÉ SCHEMA PŘÍPOJEK		stupeň: PDPS	
		měřítka: SCHEMA	
		Č. výkresu D.1.3.16	Č. kopie