



MĚSTO HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Jitka Vokatá
Telefon: 371 430 573
E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Datum: 21.06.2019

DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513

Název veřejné zakázky: III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Limit veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel v souladu s § 98 a 54 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb. vysvětluje zadávací dokumentaci

II. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1

Projektová dokumentace obsahuje situaci "02_situace 1_Trebomyslicka.pdf" -zde je kruhový objezd zároveň je zde výkres "03_situace 2_Trebomyslicka_R.pdf", kde je řešena křižovatka bez kruh. objezdu. Ve stavebním povolení je "za nově navrženou okružní křižovatkou na silnici I/22". Prosím upřesnit která varianta platí. Souhlasí to s VV?

Odpověď č. 1

Zákres kruhové budoucí kruhové křižovatky v situaci „02_situace 1 _Trabomyslicka.pdf“ je pouze orientační pro ověření souladu polohy budovaných sítí s budoucí stavbou okružní křižovatky. Rozsah úprav komunikací, řešený tímto zadáním, je zřejmý z „2.a) - SITUACE.pdf“ stavebního objektu komunikací a na provedení vodohospodářských staveb nemá vliv. Stavební povolení jsou vydána v souladu s PD.

Dovolujeme si upozornit, že rozsah prací je vymezen zadávacím výkazem výměr. Předmětem zakázky není ověřování, kontrola a přepočty výpočtů projektanta. Zadavatel upozorňuje, že zásahem do výkazu výměr se může uchazeč zvýhodnit či znevýhodnit. Proto zadavatel zakazuje upravovat zadané výměry. V případě, že v průběhu stavby bude zjištěna chyba ve výkazu výměr, bude toto posuzováno jako změna rozsahu a bude postupováno dle podmínek smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2

Výhledová trasa splaškové kanalizace v ulici směrem na Nepomuk je ukončena šachtou v novém asfaltu. Tímto řešením bude však napojení možné pouze v této šachtě a bude muset dojít k zásahu do nového povrchu.

Odpověď č. 2

Zadavatel zadává stavbu, tak jak ve spolupráci s projektem uznal za nejvhodnější řešení. Dovolujeme si upozornit, že předmětem zakázky není projektování zadávané stavby.

Dotaz č. 3

Termín provádění povrchů po pracích na stoce F úsek 0,000-0,119 a vodovodním řadu je požadován do 31.3.2019. Dle klimatických podmínek je nanejvýš pravděpodobné, že nebude ještě možné dostat asfaltovou směs, obalovny budou ještě mimo provoz. Prosím posuňte tento dílčí technín.

Odpověď č. 3

Termín ukončení prací je nastaven tak, aby případná uzavírka nekolidovala se zahájením stavby ŘSD na Strakonické ulici, kdy dojde k významnému omezení provozu ve východní části města. Vlastní stavbou kanalizace se nezasahuje do silnice I/22. Zadavatel tímto ujišťuje uchazeče, že v případě, že v požadovaném termínu nedojde k zahájení provozu obaloven, bude operativně rozhodnuto o provedení provizorní obrusné vrstvy z frézovaného recyklátu.

Dotaz č. 4

Výkaz výměr neobsahuje položku za pronájem komunikace I/22 (nájem ŘSD)

Odpověď č. 4

Pronájem komunikace I/22 bude hradit ŘSD přímo investor dle konkrétních termínů záboru.

Dotaz č. 5

Požadujete provádět práce na komunikaci I. třídy v zimním období. Dle našich zkušeností v tomto období požaduje ŘSD omezení a zajištění zimního úklidu na předmětném úseku.

Odpověď č. 5

Vlastní stavbou kanalizace se nezasahuje do silnice I/22, předpokládáme, že zde dojde pouze k záboru za účelem zřízení manipulačního pruhu. Je na uchazeči, aby si projednal s ŘSD případné požadavky a zohlednil je v nabídkové ceně.

Dotaz č. 6

Projekt technicky neřeší a ve VV není obsaženo zásobování vodou po dobu výstavby v zimním období

Odpověď č. 6

Vodovod dotčený dílčím termínem (zimním úsekem) je v délce 17,6 m. Jedná se o zřízení nové odbočky nového řadu za účelem vyvedení stavby mimo těleso silnice I/22. Zadavatel předpokládá, že se ve stanoveném termínu najde období s příznivými klimatickými podmínkami, přesto lze ujistit, že i pro práce spojené s osazením nového T kusu se šoupaty lze stávající okruhy uzavřít v blízkosti řešeného místa a zajistit dodávku vody jiným okruhem.

III. INFORMACE - LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k povaze vysvětlení nedochází ke změně ve lhůtě pro podání nabídek a zůstává v platnosti lhůta pro podání nabídek, která končí **08.07.2019 v 09:00 hod.**

Termín otevírání obálek zůstává v platnosti dne **08.07.2019 v 09:10 hod.**

Ing. Michael Forman v.r., starosta