



MĚSTO HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Jitka Vokatá
Telefon: 371 430 573
E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Datum: 11.12.2019

DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. následující odpověď.

II. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č.1

V dokumentaci k oknům je požadována bezpečnostní třída RC4. Samotná okna vyhoví maximálně bezpečnostní třídě RC3 se skly Conex. Pro třídu RC4 jsou nutná další bezpečnostní zařízení tj. mříže, předokenní žaluzie atd. Jaká další bezpečnostní zařízení a v jakých technických podmínkách mají být naceněna?.

Odpověď č.1

Projektant omylem uvedl vyšší požadavek. Uchazeč nacení výplně otvorů s těmito požadavky:

- O1 = třída bezpečnosti RC3
- O2 = třída bezpečnosti RC2
- O3 = třída bezpečnosti RC2
- O4 = třída bezpečnosti RC2
- O5 = třída bezpečnosti RC2
- O6 = třída bezpečnosti RC2
- ostatní výplně beze změn

Žádná další bezpečnostní zařízení uchazeč nenaceňuje.

III. INFORMACE - TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k povaze vysvětlení zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. V platnosti zůstává lhůta pro podání nabídek stanovená v zadávací dokumentaci.

Ing. Michael Forman v.r., starosta