



MĚSTO HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Jitka Vokatá
Telefon: 371 430 573
E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Datum: 28.02.2020

DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice (opakované zadávací řízení)
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

II. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v technické zprávě projektové dokumentace jsou uvedeny k provedení kontaktního zateplovacího systému na objektu dva závazné údaje, které nelze žádným dostupným výrobcem zároveň splnit a to že navržený KZS splňuje podmínky KVALITATIVNÍ TŘÍDY "A" ETICS a dále, že lepící a stěrkový tmel musí být s nízkým faktorem difuzního odporu $\mu=14$. Chci se zeptat zda se nejedná o chybu a pokud ano, který požadavek na navržený systém je závazný. Děkuji.

Odpověď č. 1

Mohou být použity pouze takové ETICS, které splňují požadavky kvalitativní třídy A. Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A vybraného systému bude před zahájením stavby doloženo investorovi či stavebnímu doзору. Uvedená hodnota propustnosti vodních par lepícího a stěrkového tmelu $\mu=14$ není závazná, avšak předpokládá se použití materiálu s co nejnížší touto hodnotou. V PD se požaduje, aby vybraný stěrkový tmel komplexního zateplovacího systému měl **propustnost vodních par menší než 20**.

III. INFORMACE - TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k povaze vysvětlení zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. V platnosti zůstává lhůta pro podání nabídek stanovená v zadávací dokumentaci.

Ing. Michael Forman v.r., starosta