

**PŮDOPIS**  
**M 1:100**



**K 1.2**  
2.NP – KANCELÁŘ 2.28  
FXAQ15A  
Qch 1,7 kW  
Qt 1,9 kW  
0,03 kW/230 V  
M 12 kg

2.NP – KANCELÁŘ 2.27  
FXAQ15A  
Qch 1,7 kW  
Qt 1,9 kW  
0,03 kW/230 V  
M 12 kg

2.NP – KANCELÁŘ 2.26  
FXAQ15A  
Qch 1,7 kW  
Qt 1,9 kW  
0,03 kW/230 V  
M 12 kg

2.NP – KANCELÁŘ 2.24  
FXAQ20A  
Qch 2,2 kW  
Qt 2,5 kW  
0,03 kW/230 V  
M 12 kg

FXAQ20A  
Qch 2,2 kW  
Qt 2,5 kW  
0,03 kW/230 V  
M 12 kg


POZICE ZAŘÍZENÍ	20.02
PODLAŽÍ	2.NP
Typ ZAŘÍZENÍ	FXDQ25
CHLADICÍ VÝKON	Qch 2,8 kW
TOPNÝ VÝKON	Qt 3,2 kW
EL. PŘÍKON/VAPĚTÍ	0,05 kW/230 V
HMOTNOST	M 17 kg

- POTRUBÍ CHLADIVA
- POTRUBÍ KONDENZÁTU
- VNITŘNÍ KLIMA JEDNOTKA

VENKOVNÍ KLIMA JEDNOTA

PRÍPRAVA ODBŮCKY 50 MM PRO NÁPOJENÍ KONDENZÁTU

**M 1:100**



3.NP – KANCELÁŘ 3.23  
FXAQ20A  
Qch 2,2 kW  
Qt 2,5 kW  
0,03 kW/230 V  
M 12 kg

3.NP – KANCELÁŘ 3.24  
FXAQ25A  
Qch 2,8 kW  
Qt 3,2 kW  
0,03 kW/230 V  
M 12 kg

3.NP – KANCELAR 3.21  
FXAQ40A  
Qch 4,5 kW  
Qt 5,0 kW  
0,02 kW/230 V  
M 15 kg

FXAQ32A  
Qch 3,6 kW  
Qt 4,0 kW  
0,04 kW/230 V  
M 12 kg


FXAQ20A  
Qch 2,2 kW  
Qt 2,5 kW  
0,03 kW/230 V  
M 12 kg

**K 2.2**

FXAQ25A  
Qch 2,8 kW  
Qt 3,2 kW  
0,03 kW/230 V  
M 12 kg

**K 2.1**  
3.NP  
RXYSQ 10TY1  
Qch 28 kW  
Qt 31 kW  
8,54 kW/400 V/25A  
M 165 kg BEZ KONSTRUKCE  
940x460x1615  
Ak. tlak (1 m) – 55dBA


**K 1.1**  
2.NP  
RXYSQ 8TY1  
Qch 22,4 kW  
Qt 25 kW  
6,78 kW/400 V/25A  
M 145 kg BEZ KONSTRUKCE  
940x320x1430  
Ak. tlak (1 m) – 55dBA



**comfort** a.s.  
sadrženo

**VZDUCHOTECHNIKA  
KLIMATIZACE**

DOMAŽLICKÁ 1133/45, 318 00 PLZEŇ  
tel. 377 382 380 fax 377 382 385  
tel. 377 382 381

INVESTOR	MÚ Horažďovice	ČÍS. PARÉ	
AKCE	MÚ HORAŽĎOVICE - 2-3 NP KLIMATIZACE		
VÝKRES			
D.1.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE			
	DATUM	02/2020	STUPĚŇ TENDROVÁ DOKUMENTACE
	FORMÁT	8 A4	ČÍS. ZAK. PR—1912104
			ČÍS. VÝKRESU <b>1</b>