


LEGENDA:

 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 s hladkou přední stěnou výška/délka 900/600mm, bez krytů

poznámka:

- Nové rozvody ÚT vpřízemí budou vedeny Cu potrubím v podlaže.
- Nové rozvody budou napojeny na stávající potrubí topné větve v topném kanále a v úrovni stropu (nad ředitelnou).
- Potrubí bude po celé délce izdované izolací Mirelon tl. 20mm.
- Stávající radiátory a rozvody k nim v rekonstruovaných prostorách budou demontovány.
- Stávající stoupačky v ředitelně vedoucí do 2.NP budou ponechány v současném stavu.
- Otopná soustava je dimenzovaná na teplotní spád 50/40°C.
- Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:			
VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký Dukelská 481 386 01 Strakonice IČ: 88552683		KRAJ: Plzeňský	OKRES: Klatovy	OBEC: Horažďovice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Horažďovice
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:		PROJEKT: Oprava toalet budovy MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích na pozemku- parc. č. st. 783 v k. ú. Horažďovice VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 2.NP - nový stav			
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		DATUM: 12/2020	MĚŘÍTKO: 1:50		Č. VÝKRESU: V 06
		STUPEŇ: DPS			