



LEGENDA:

svítidlo určené do kazetového podhledu
výkon 40 W, Barva světla 6500K, světelný tok 4000 lm, krytí IP44
rozměry:595x595x1 mm

jednopolový spínač

kabel umělého osvětlení

rozdávěč podružný

krytí proudovým chráničem bude zajištěno po celkové rekonstrukci EI
v budově připojením na nové přívody
ochranné pospojování CYY6

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:			
VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký Dukelská 481 386 01 Strakonice IČ: 88552683		KRAJ: Plzeňský	OKRES: Klatovy	OBEC: Horažďovice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Horažďovice
		PROJEKT: Oprava toalet budovy MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích na pozemku- parc. č. st. 783 v k. ú. Horažďovice OSVĚTLENÍ PŮDORYS 1.NP - nový stav			
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:					
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		DATUM: 12/2020	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: O 03	
		STUPEŇ: DPS			