



LEGENDA SÍTÍ

- STÁV. ZEMNÍ KABEL V.O.
- PLYNOVOD
- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ CETIN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ ŠUMAVA NET
- VODOVOD
- KANALIZACE
- MIKROVLNNÉ SPOJE T-MOBILE

Stávající inženýrské sítě jsou
zakresleny pouze orientačně, před
zahájením prací nutno vytýčit;

STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
SE NACHÁZÍ V BLÍZKOSTI PLYNOVODU,
PŘI REALIZACI STAVBY DODRŽET PODMÍNKU
UMÍSTĚNÍ HRANY BET. ZÁKLADU OSVĚTLOVACÍHO
STOŽÁRU MINIMÁLNĚ 0,5M OD PLYNOVODU;

Proudová soustava : NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Námrazová oblast : N1

LEGENDA:

- V1** Demontáž osvětlovacího stožáru včetně pouzdra; osadit nové pouzdro; betonový základ 0,55 m3; komunikační osvětlovací stožár UZM-8-133/108/89 s manžetou a rozvodnicí; výložník UZB1-1000; svítidlo DISANO MINI STELVIO 3375, 60,5W; 3000K; naspojovat a přepojit stáv. kabely, provést uzemnění $R_{zmax} = 15 \Omega$;
- V2** Demontáž osvětlovacího stožáru včetně pouzdra; osadit nové pouzdro; betonový základ 0,55 m3; komunikační osvětlovací stožár UZM-8-133/108/89 s manžetou a rozvodnicí; výložník UZB1-1000; svítidlo DISANO MINI STELVIO 3375, 60,5W; 3000K; naspojovat a přepojit stáv. kabely, provést uzemnění $R_{zmax} = 15 \Omega$;
- V3** Demontáž osvětlovacího stožáru včetně pouzdra; osadit nové pouzdro; betonový základ 0,55 m3; komunikační osvětlovací stožár UZM-8-133/108/89 s manžetou a rozvodnicí; výložník UZB1-1000; svítidlo DISANO MINI STELVIO 3375, 60,5W; 3000K; naspojovat a přepojit stáv. kabely, provést uzemnění $R_{zmax} = 15 \Omega$;

- V4** Demontáž osvětlovacího stožáru včetně pouzdra; osadit nové pouzdro; betonový základ 0,85 m3; komunikační osvětlovací stožár UZM-10-133/108/89 s manžetou a rozvodnicí; výložník UZB1-1500; svítidlo DISANO MINI STELVIO 3375, 103W; 3000K; naspojovat a přepojit stávající kabely, provést uzemnění $R_{zmax} = 15 \Omega$;
- V5** Demontáž osvětlovacího stožáru včetně pouzdra; osadit nové pouzdro; betonový základ 0,85 m3; komunikační osvětlovací stožár UZM-10-133/108/89 s manžetou a rozvodnicí; výložník UZB1-1500; svítidlo DISANO MINI STELVIO 3375, 103W; 3000K; naspojovat a přepojit stávající kabely, provést uzemnění $R_{zmax} = 15 \Omega$;

Rozsah řešení :
V1 - V14 osvětlovací body 14 ks

INVESTOR : Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
UMÍSTĚNÍ STAVBY : Horažďovice	KAT. ÚZEMÍ : Horažďovice	STAVEBNÍ ÚŘAD : Horažďovice
STAVBA : Horažďovice, Palackého - veřejné osvětlení		DATUM : listopad 2020
		MĚŘÍTKO : 1 : 500
č.v. C3	Situace stavby	
VYPRACOVAL : Vlastimil Král	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Milan Brejcha	
		KOPIE :