



Proudová soustava : NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Námrazová oblast : N1

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| INVESTOR : Město Horažďovice, Mírové Náměstí1, 341 01 Horažďovice | | |
| UMÍSTĚNÍ STAVBY : Horažďovice | KAT. ÚZEMÍ : Horažďovice | STAVEBNÍ ÚŘAD : Horažďovice |
| STAVBA : <i>Horažďovice, Palackého - veřejné osvětlení</i> | | DATUM : listopad 2020 |
| | | MĚŘÍTKO : 1 : 2000 |
| č.v. C2 <i>Celková situace stavby</i> | | KOPIE : |
| VYPRACOVAL : Vlastimil Král | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Milan Brejcha | |