



- LEGENDA**
- nová desková otopná tělesa
  - nové potrubí ústředního vytápění vedené v drážce stěny  
po uložení potrubí bude drážka zahazena vápencementovou maltou,  
zajištěno vápennou omítkou
  - nové potrubí ústředního vytápění vedené v konstrukci podlahy
    - podlahová krytina
    - dřevěné desky / prkna
    - kleněbný náryp
  - část objektu dotčeného stavebními úpravami
    - úprava ústředního vytápění

- LEGENDA OKEN**
- J - dřevěné okno vyplněné jednoduchým zasklením
  - SP - dřevěné špaletové okno
  - ZD - dřevěné zdvojené okno
  - D - dřevěné okno vyplněné tepelně izolačním dvojsklem

**POZNÁMKA**

**ULOŽENÍ POTRUBÍ V PŮDNÍM PROSTORU**  
potrubí rozvody vedené v půdním prostoru budou položeny přes vazné trámy krovu, k vazným trámům bude potrubí kotvené pomocí objímků, mezi vaznými trámy budou provedeny pomocné podpůrné montované konstrukce ze systému např. Hilit, mezi plnými vazbami krovu bude provedena vždy jedna tato podpůrná konstrukce, montované konstrukce položena volně na strop přes rozlišovací patku, nebo betonovou dlaždicí,

**ULOŽENÍ SVISLÉHO (STOUPACÍHO) POTRUBÍ**  
pro uložení svislého (stoupacího) potrubí v místě stropní konstrukce bude v podlaže provedena montážní jáma

- parkety
- dřevěná prkna
- kleněbný náryp

po uložení potrubí bude souvrství podlahy uvedené do původního stavu

<b>JH Plan</b> projekční kancelář 603 859 617 jhplan@seznam.cz www.jhplan.cz Lanovna tř. 208/10, 370 01 České Budějovice		PARÉ Č.	
AKCE: Stavební úpravy zámku Horažďovice úprava kotelního systému vytápění, prodloužení plynového řadu a plynová přípojka Mírovnáněs 11, 341 01 Horažďovice na parcelách č. st. 1/1, st. 6 k.ú. Horažďovice		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaroslav Hlávka	
INVESTOR: Město Horažďovice Mírovnáněs 1, 341 01 Horažďovice IČO: 00 255 513		VELIKOST: 12 x A4	
VÝKRES: D.1.1.7 - nový stav - 2.NP		MĚŘÍTKO: 1:100	
VYPRACOVAL: Jaroslav Hlávka		ZAKÁZKA Č.: 33/20	
STUPEŇ PROJEKTU: DPS		DATUM: 10/2021	