



## MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor dopravy**

Naše č.j.: MH/13517/2021  
Spisová značka: MH/13517/2021-279.9  
  
Vyřizuje: Milada Kotišová  
Telefon: 371 430 566  
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 04.11.2021

# R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost ze dne 04.10.2021, kterou podala právnická osoba město Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513, v zastoupení fyzické osoby Ing. Daniely Škubalové, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň (dále „také žadatel“).

Na základě tohoto posouzení podle § 169 stavebního zákona žadateli

### **povoluje výjimku**

z ustanovení vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - přílohy č. 2, část 1, bod 1.0.2., a to pro povolení změny stavby s názvem „Mobilita pro všechny – Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodů č. 2, č. 3 a č. 5“ na p.p.č. 2756/21, 2757, 2762/2, 3097, 3118, 3171, 19, 209/1, 2694/3, 2694/8, 2694/9, 2694/10, 2753/3, 2754/1, 2754/2, 2754/4, 2754/5 v k.ú. Horažďovice, před jejím úplným dokončením.

#### Rozsah povolené výjimky:

#### **1.) Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodu č. 3**

• Místo pro přecházení přes místní komunikaci ul. Jiřího z Poděbrad v obci Horažďovice inv.č. 15c-02 na p.p.č. 2757 v k.ú. Horažďovice, a to na úrovni p.p.č. 2694/8 a 2762/2 v k.ú. Horažďovice, bude provedeno v délce 8,00 m

#### **2.) Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodu č. 5**

• Místo pro přecházení přes místní komunikaci ul. Zářečská v obci Horažďovice inv.č. 16c-01 na p.p.č. 2754/2 v k.ú. Horažďovice, a to na úrovni p.p.č. 2754/4, 3097 a 2753/3 v k.ú. Horažďovice, bude provedeno v délce 7,50 m

#### Pro povolení výjimky se stanoví tato podmínka:

1.) V místě pro přecházení č. 3 přes místní komunikaci ul. Jiřího z Poděbrad a dále v místě pro přecházení č. 5 přes místní komunikaci ul. Zářečská bude zřízen vodící pás přechodu.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 04.10.2021 žádost města Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513, (dále také „žadatel“), o povolení výjimky z ustanovení vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to pro povolení změny stavby s názvem „Mobilita pro všechny – Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodů č. 2, č. 3 a č. 5“ na p.p.č. 2756/21, 2757, 2762/2, 3097, 3118, 3171, 19, 209/1, 2694/3, 2694/8, 2694/9, 2694/10, 2753/3, 2754/1, 2754/2, 2754/4, 2754/5 v k.ú. Horažďovice, před jejím úplným dokončením. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

K žádosti bylo doloženo následující:

- projektová dokumentace, stupeň: změna stavby před jejím dokončením
- plná moc
- stanovisko Policie ČR, č.j.: KRPP-122396-1/ČJ-2021-030406 ze dne 12.10.2021

Ustanovení, ze kterých byla požadována výjimka z vyhl.č. 398/2009 Sb.:

- příloha č. 2, část 2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu, bod 2.0.1. – Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení 6500 mm. U změn dokončených staveb se na stávajících přechodech může tato hodnota zvýšit až na 7000 mm. Uvedené požadavky platí obdobně také pro místa pro přecházení.

Popis výjimky:

- 1.) Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna č. 3
  - Jedná se o místo pro přecházení přes místní komunikaci ul. Jiřího z Poděbrad v obci Horažďovice inv.č. 15c-02 na p.p.č. 2757 v k.ú. Horažďovice, a to na úrovni p.p.č. 2694/8 a 2762/2 v k.ú. Horažďovice
  - Z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek pro NA a BUS a úhlu napojení místní komunikace na silnici I/22 na p.p.č. 2694/3 v k.ú. Horažďovice je šířkový profil místa pro přecházení navržen v min. možné délce 8,00 m.
  - Místo pro přecházení bude doplněno o vodící pás přechodu.
- 2.) Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna č. 5
  - Jedná se o místo pro přecházení přes místní komunikaci ul. Zářečská v obci Horažďovice inv.č. 16c-01 na p.p.č. 2754/2 v k.ú. Horažďovice, a to na úrovni p.p.č. 2754/4, 3097 a 2753/3 v k.ú. Horažďovice
  - Z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek pro NA a BUS a úhlu napojení místní komunikace na silnici I/22 na p.p.č. 2756/21 v k.ú. Horažďovice je šířkový profil místa pro přecházení navržen v min. možné délce 7,50 m.
  - Místo pro přecházení bude doplněno o vodící pás přechodu.

Speciální stavební úřad určil okruh účastníků řízení a opatřením č.j.: MH/14473/2021 ze dne 22.10.2021 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně upustil od místního šetření a ústního jednání. Speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy.

Během správního řízení nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny žádné negativní námítky nebo důkazy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad před vydáním rozhodnutí přihlédl ustanovení ČSN 73 6110, a to

- ke článku 10.1.3.1.13
- „cit.: ...Vodící pás přechodu se zřizuje, je-li místo pro přecházení delší než 8,00 m“

Speciální stavební úřad ve vedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci a dospěl k názoru, že Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u zdejšího Městského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro provedení předmětné stavby.



Josef Rada  
vedoucí odboru dopravy

**Rozhodnutí obdrží**Účastníci řízení

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

(doručováno zmocněnci: Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Dotčené orgány

Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

