



# MĚSTO HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor investic, rozvoje a majetku města**

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Jitka Vokatá  
Telefon: 371 430 573  
E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Datum: 20.12.2022

## DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. 1

### I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513

Název veřejné zakázky: Mobilita pro všechny - Úprava přechodů – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Limit veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace a zodpovídá dotazy uchazečů

### II. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL OBDRŽEL NÍŽE UVEDENÉ DOTAZY

#### Dotaz č. 1

Dobrý den,

jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky „Mobilita pro všechny - Úprava přechodů - změna přechodu č. 2., č. 3 a č. 5“ Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Ve Výkazu výměr v SO 401 Veřejné osvětlení chybí zemní a montážní práce na opětovnou montáž stožáru číslo 17-008.

- Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

#### Odpověď č. 1

*Všechny práce jsou součástí výkazu výměr: pol.č. 29 – montáž stožáru, pol.č. 27 – zemní práce. Uchazeč ocení zadávací výkaz výměr.*

#### Dotaz č. 2

2. Na základě prohlídky budoucího místa stavby jsme zjistili, že je přes stávající stožár číslo 17-008 veden závěsný kabel (pravděpodobně městského rozhlasu), který je poměrně dost napjatý – je možné, že po přeložce stožáru bude problém s opětovným zavěšením kabelu. Dále je ze stožáru 17-008 veden závěsný kabel na dům č.p. 954 (pravděpodobně se jedná o připojení kamery). Není jasné odkud je veden přívod pro kameru do stožáru 17-008, zda bude po přeložce stožáru přívod dostačující.

- Doplní zadavatel do výkazu výměr položku na případné prodloužení a úpravu kabelů?

#### Odpověď č. 2

*Přeložku rozhlasu si zajistí objednatel v součinnosti se zhotovitelem prostřednictvím své specializované firmy.*

**Dotaz č. 3**

3. Ve vyjádření ŘSD k vydání stavebního povolení je uvedeno, že před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal na ŘSD ČR, Správě Plzeň o uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/22. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR Správa Plzeň (Ing. Kolářová) na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti (viz příložená žádost, kterou stavebník předá zhotoviteli stavby). Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel akce nesmí zahájit stavební práce. Sazba za pronájem bude stanovena dle platného ceníku ŘSD ČR v roce uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy. Pro rok 2021 činí sazba: 44,73 Kč/m<sup>2</sup>/den.

V objektu VRN je ve výkazu výměr položka číslo 28 týkající se tohoto pronájmu uvedena s množstvím 0 (nula).

- Znamená to tedy, že ji uchazeč nemá oceňovat a pronájem se této stavby nebude týkat, nebo zadavatel doplní velikost plochy na pronájem?

**Odpověď č. 3**

*Uchazeč nemá oceňovat náklady spojené s pronájmem silnice I/22. Smlouvu se společností ŘSD si uzavře objednatel sám a na své náklady.*

**Dotaz č. 4**

4. Ve Výkazu výměr v SO 101a Komunikace je uvedena položka č. 30 Asfaltový beton ACP 22 S (PMB 25/55-60) v tl. 60mm. Ve vzorovém řezu a Technické zprávě je uvedeno, že nová konstrukce vozovky sil. I/22 v místech dělicího ostrůvku – km 0,00825 – km 0,03316 a v místě autobusové zastávky a rozšiřovací rýhy je v tl. 90mm. Tloušťka 90mm ve výkazu výměr chybí. Zároveň je ve výkazu výměr uvedena položka č. 35, která se týká rozšiřovací rýhy, ale neodpovídá vzorovému řezu tl. 90+70+40mm (Vzorový příčný řez, číslo výkresu 4a).

- Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

**Odpověď č. 4**

*Na silnici I/22 je potřebné provést vrstvu ACP 22S v tl. 90mm, na navazujících místních komunikacích je tl. 60mm. Výměry byly rozděleny a vznikla nová položka č. 99, nový zadávací výkaz výměr je příložen.*

**Dotaz č. 5**

5. Ve Výkazu výměr v SO 101a Komunikace jsou uvedeny položky č. 36 Asfaltový beton ACO 11+ (PMB 45/80-60) v tl. 40mm a položka č. 37 Asfaltový beton ACL 16+ (PMB 25/55-60) v tl. 70mm. V Technické zprávě je uveden ACO 11+ a ACL 22+ bez upřesnění pojiva, zároveň je zde rozpor v ACL 16+ / ACL 22+. Uvede zadavatel tyto rozpory do souladu?

**Odpověď č. 5**

*Asfaltový beton bude oceněn jako modifikovaný v souladu s předloženým zadávacím výkazem výměr.*

**Dotaz č. 6**

6. Ve Výkazu výměr v SO 101a Komunikace, SO 101b Chodníky a ostatní plochy a SO 102b Chodníky a ostatní plochy je u položek uvedeno „dle výpisu hl. výměr“, tento výpis v projektové dokumentaci není. Poskytne zadavatel uchazeči tento výpis hl. výměr?

**Odpověď č. 6**

*Výpis hl. výměr nebude poskytován, byl proveden odečtem z SW. Uchazeč ocení předložený zadávací výkaz výměr, případný rozdíl mezi skutečností bude přepočten v souladu se smlouvou o dílo.*

**Dotaz č. 7**

7. Ve Výkazu výměr v SO 101b Chodníky a ostatní plochy je uvedena položka č. 26 dlažba hladká tl.60mm a č. 32 dlažba zámková hladká 80mm. Upřesní zadavatel přesný rozměr (případně typ) a barevné provedení dlažby?

**Odpověď č. 7**

*Jedná se o dlažbu lemování varovných a signálních pásů z hladkých dlaždic 250/250mm bez sražené hrany, barva šedá – viz výkres vzorové detaily SO 101 př. 6*

**Dotaz č. 8**

8. Ve Výkazu výměr v SO 102a Parkoviště (komunikace) je uvedena položka č. 30 ACP 22 tl. 50mm. Ve vzorovém řezu je také uveden ACP 22 tl. 50mm, ale v Technické zprávě je uveden ACP 22 tl. 50mm modifikovaný. Dále je ve výkazu výměr uvedena položka č. 37 ACL 16+ tl.

60mm. Ve vzorovém řezu je také uveden ACL 16+ tl. 60mm, ale v Technické zprávě je uveden ACL 16+ tl. 60mm modifikovaný.

- Má uchazeč ocenit nemodifikovaný asfalt pro tyto 2 položky, který je zároveň uveden u položky č. 35 a odpovídá i Vzorovému příčnému řezu 3a?

**Odpověď č. 8**

*Nemodifikovaný asfalt je počítán na ploše parkoviště, na MK Jiřího z Poděbrad je v návaznosti na křižovatku asfalt modifikovaný – uchazeč ocení předložený zadávací výkaz výměr.*

**Dotaz č. 9**

9. Ve Výkazu výměr v SO 102a Parkoviště (komunikace) je uvedena položka č. 38 ACL 16+ tl. 70mm. Ve vzorovém řezu je také uveden ACL 16+ tl. 70mm, ale v Technické zprávě je uveden ACL 16+ tl. 70mm modifikovaný.

- Má uchazeč ocenit nemodifikovaný asfalt pro tuto položku, který je zároveň uveden u položky č. 35 a odpovídá i Vzorovému příčnému řezu 3a?

**Odpověď č. 9**

*Uchazeč ocení pol. 38 jako nemodifikovaný asfalt v souladu se zadávacím výkazem výměr.*

**Dotaz č. 10**

10. Ve Výkazu výměr v SO 102a Parkoviště (komunikace) je uvedena položka č. 34 Asfaltový beton ACO 11+ v tl. 40mm. Ve vzorovém řezu a Technické zprávě je uvedeno, že konstrukce rozšiřovací rýhy má být v tl. 50+60+40mm (Vzorový příčný řez, číslo výkresu 3a).

- Doplní zadavatel položky tl. 50+60mm do výkazu výměr?

**Odpověď č. 10**

*Uchazeč ocení zadávací výkaz výměr.*

**Dotaz č. 10**

11. Ve Výkazu výměr v SO 102b Chodníky a ostatní plochy je uvedena položka č. 39 dlažba s drážkou tl. 60 mm, č. 41 dlažba hladká tl. 60mm, dlažba zámková hladká 80 mm, č. 51 dlažba zámková hladká 80 mm a č. 59 dlažba tvar.obdél. hladká tl. 100 mm.

- Upřesní zadavatel přesný rozměr (případně typ) a barevné provedení dlažby?

**Odpověď č. 10**

*Pol. 39 – dlažba s drážkou – jedná se o umělou vodící linii s vodícími drážkami pro slepeckou hůl, dlažba hladká tl. 60mm – lemování varovných a signálních pásů v místech pro přecházení, dlažba hladká tl. 80mm a 100mm – lemování varovných pásů v místech vjezdů, barevný odstín je přírodní.*

- III. Nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb zohledňující výše uvedené úpravy je součástí těchto dodatečných informací. **Uchazeč tedy bude oceňovat** a v rámci nabídky předkládat soupis stavebních prací, dodávek a služeb označený „**221107a - Mobilita pro všechny -Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – č. 2, 3, a 5 - DI [zadání].xlsx**“ (vč. původních příloh, které zůstávají nedotčené). Nabídka obsahující původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude vyřazena z posuzování a hodnocení.

IV. **INFORMACE - PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Zadavatel z důvodu poskytnutí nového zadávacího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k rozdělení položky a vzniku nové položky č. 99, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na **18.01.2022 do 09:00 hod.** Termín otevírání obálek je stanoven na **18.01.2023 od 09:01 hod.** Vzhledem k podání nabídek prostřednictvím elektronického systému je otevírání obálek neveřejné.

Ing. Michael Forman v.r., starosta