

Váš dopis ze
dne: 31.07.2023

Naše značka: O23070210575
Vyřizuje: Jan Šrámek
Tel.: tel.: +420 376 319 834
E-mail: jan.sramek@cevak.cz
Datum: 09.08.2023

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.
Králová Romana
Katovická č.p. 175
386 01 Strakonice I

Horažďovice, parc. č. 1069/1,... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Horažďovice – Šumavská – veřejné osvětlení (územní, nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Horažďovice, Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší obnovu vedení a stožárů veřejného osvětlení.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – David Tušil, tel. 607 657 930, david.tusil@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky, spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními, nebo kanalizačními přípojkami. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Jan Šrámek. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů, či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem** - zápis provede ČEVAK a.s. – Zdeněk Stulík, tel. 602 184 267, zdenek.stulik@cevak.cz.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek, se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Jan Šrámek
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O23070210575.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2.

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Horažďovice parc. č. 1069/1, 1077, 1146, 1148/42, 1148/47, 1148/9, 1153/4, 1239, 1358, 1363, 1643, 1690, 1693/1, 1693/2, 1762, 1765, 1766, 1770, 1771, 1773, 1778, 1782, 1783, 1784, 1791, 1795, 1799, 1831, 1832, 1842, 1905, 2706/4, 2722/1, 2722/15, 2722/16, 2722/24, 2722/25, 2722/26, 2722/27, 2722/28, 2722/29, 2722/30, 2722/31, 2722/32, 2725/2, 2813, 2814/1, 2814/2, 2814/4, 2814/5, 2815/5, 2821/2, 2821/20, 2821/21, 2821/22, 2821/23, 2821/24, 2821/25, 2821/26, 2821/27, 2821/28, 2821/29, 2821/3, 2821/30, 3114, 3115/3, 3116/1, 3117, 3138, 3179, 738, 740/1, 741, 832/1, 832/144, 832/145, 832/146, 832/158, 832/159, 832/186, 832/205, 832/208, 832/209, 832/210, 832/211, 832/213, 832/24, 832/33, 832/36, 832/37, 832/38, 832/40, 832/45, 832/6, 832/7, 832/8, 832/96, 849/1, 984, 985, 986, 987, 988

