











-  Ochránná trubka, zkušební svorka
-  Krabice do zateplení /šedá/, zkušební svorka
-  Jímač /pomocný jímač/ z vedení
-  Spoj
-  AlMgSi ø8 mm
-  FeZn ø10 mm
-  FeZn 30x4 – základový zemnič
-  kabelová chránička hl.rozvodů v podlaze ø50/ø63 /koordinovat se stav.částí/
-  Držáky, podpěry a úchyty
-  Svorky

JÍMACÍ VEDENÍ:
– AlMgSi 8mm
SVODY:
– LPS III /dle ČSN EN 62305 ed.2/ – každých 15m
POČET SVODŮ:
– obvod 53,2m / 15 = 3,6 = min. 4 svody

Jímací soustava hřebenová s jímači a pomocnými jímači z vedení
Zemní vedení FeZn 30x4mm s vývody pro svody jímacího vedení FeZn 10mm
Uzemňovací soustava je tvořena FeZn uloženým v základech obvodového zdiva, průběžně spojena s jednotlivým armováním železobetonu a s výstupy pro jednotlivé svody.
Jednotlivé svody ošetřeny proti zatékání na obvodové stěny!
K vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty (dle ČSN)
Celkové provedení bude odpovídat ČSN EN 62305 ed.2 a souvisejícím, včetně montážním doporučením dodavatele střešní krytiny.

±0,000 = 420,720 m.n.m.		
INVESTOR REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPKY k.ú. Zářečí u Horažďovic 641855	ING.ARCH.MGA. JIŘÍ BÍZA Pod Křížkem 721/3, 147 00 Praha 4 – Braník t:+420 777 034 431 m:biza.architekt@gmail.com www.bizaarch.cz	RAZITVO A PODPIS:
INVESTOR MĚSTO HORAŽDŮVICE Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice	ARCHITEKT ING.ARCH.MGA.JIŘÍ BÍZA, ING.ARCH.TOMÁŠ NOVOTNÝ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.ARCH.MGA.JIŘÍ BÍZA VYPRACOVAL VÁCLAV ŠÍMA	Č.PARÉ
VÝKRES: SO 05 ZEMN.JÍMACÍ SOUSTAVA	MĚŘITVO: D.1.4.4 Silnoproud, slaboproud STUPEŇ DOKUMENTACE PROJEKT PRO ZADÁNÍ STAVBY ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO JB_25	Č.VÝKRESU D.1.4.4 16 POČET VÝKRESŮ 3 A4 DATUM: 07/2023
VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA VE SMYSLU ZÁKONA č. 121/2000 Sb.		