


D1.1-23**D1.1****SO103****Kabelová listina****Měření a regulace****Úpravy domovních předávacích stanic**

AKCE:	Výměna zdroje vytápění a MaR kotelny CZT ulice Okružní 882, Horažďovice
INVESTOR:	město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
MÍSTO STAVBY:	Horažďovice
ČÍSLO ZAKÁZKY:	PD-24-04-07
VYPRACOVAL:	Ing. Marie Klvačová TRASKO, a.s. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
KONTROLOVAL:	Jan Honek TRASKO, a.s. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
STUPEŇ:	Dokumentace pro provedení stavby
DATUM:	30.5.2024
POČET STRAN:	3

PARÉ:



Stavba:	Výměna zdroje vytápění a MaR kotelny CZT				Vypracoval:	Ing. Marie Klvačová
Objekt:	SO103 Úpravy domovních předávacích stanic				Schválil:	Jan Honek
Část:	D1.1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDU A MĚŘENÍ A REGULACE					
Dokument:	D1.1-23 KABELOVÁ LISTINA				Datum:	30.5.2024
Stupeň projektu:	DPS				Revize:	0
KABELOVÁ LISTINA						
Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Poznámka	Zajistí
WL-100	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x2,5		DPS	Napájení	stávající
WL-01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5		M01	čerpadlo vytápění	stávající
WL-02	Kabel celoplastový	H05VV-F 2Xx1		MT	měřič tepla	stávající
WS-05	Kabel stíněný	JYTY 4x1		Y11	ventil ÚT	stávající
WS-04	Kabel stíněný	JYTY 2x1		LAH01	zaplavení prostoru	stávající
WS-01	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8		TT81	teplota venkovní	MaR
WS-02	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8		TT01	teplota ÚT výstup	stávající
WS-03	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8		TT11	teplota vrat do kotelny	stávající