



MĚSTO HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Jitka Vokatá

Telefon: 371 430 573

E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Datum: 09.10.2025

DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. 2

I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513

Název veřejné zakázky: Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města - Veřechov

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: otevřené řízení

Limit veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace a zodpovídá dotazy uchazečů

II. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL OBDRŽEL NÍŽE UVEDENÉ DOTAZY

Dotaz č. 2

Kde uchazeč nalezne v zadávací dokumentaci projektovou dokumentaci pro technologickou část ČOV?

Odpověď č. 2

Technologická část ČOV projekt konkrétně neřeší. Jak je uvedeno v PD, je navržena typizovaná ČOV pro 125 EO, což je výrobek, jehož technologie se může u jednotlivých výrobců lišit. Návrhové parametry, požadované výstupní parametry a princip technologie čištění jsou popsány v technické zprávě.

Dotaz č. 3

prosíme o vysvětlení, jak máme ocenit položku č. 94 v objektu D.1.2 IO 02 – 07 - Kanalizační přípojky. Ve výkazu výměr je uvedená položka s nulovou výměrou.

Odpověď č. 3

Je-li ve výkazu výměra o velikosti 0,00 uchazeč nemusí oceňovat ani jednotkovou cenu

Dotaz č. 4

rád bych vznesl dotaz ohledně ZD a to bodu 5.3. - prokázání splnění odborné způsobilosti. Z pohledu struktury stavby by mě zajímalo jestli by bod "2. městské inženýrství" nemohl být nahrazen odbornou způsobilostí "dopravní stavby - nekolejová doprava". Pokud ne, prosím o vysvětlení

Odpověď č. 4

NE. Byť autorizace s předmětem městské inženýrství může nahradit autorizaci dopravní stavby (nekolejová doprava), obráceně to v tomto konkrétním případě nelze. Hlavním obsahem zakázky je vybudování kanalizace a ČOV, ke které zadavatel požaduje autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, která může být alternativně nahrazena autorizací městské inženýrství. Dopravní část v této zakázce je zanedbatelná a zadavatel nepožaduje autorizaci pro obor dopravní stavby (nekolejová doprava).

III. INFORMACE o lhůtě pro podání nabídek

V platnosti zůstává lhůta pro podání nabídek uvedená v zadávací dokumentaci.

Ing. Michael Forman v.r., starosta