KONSTRUKCE CHODNÍKU / NEZPEVNĚNÝ POVRCH

VYTĚŽENÝ MATERIÁL - VELIKOST ČÁSTIC DO 150mm

STUPEŇ HUTNĚNÍ 0-0,5 m POD PLÁNÍ 100% PS
0,5-1,5 m 95% PS
1,5 m A VÍCE 93% PS

(PŘÍPADNĚ ŠTĚRKOPÍSEK NEBO BETONOVÝ RECYKLÁT)

OBSYP - PÍSEK
STUPEŇ HUTNĚNÍ MIN. 93% PS

LOŽE - PÍSEK

PODKLADNÍ BETON B12,5

DRENÁŽ - ŠTĚRKOPÍSEK 8-16 (20) mm




KONSTRUKCE VOZOVKY

VYTĚŽENÝ MATERIÁL - VELIKOST ČÁSTIC DO 150mm

STUPEŇ HUTNĚNÍ 0-0,5 m POD PLÁNÍ 100% PS
0,5-1,5 m 95% PS
1,5 m A VÍCE 93% PS

(PŘÍPADNĚ ŠTĚRKOPÍSEK NEBO BETONOVÝ RECYKLÁT)

OBSYP - PÍSEK
STUPEŇ HUTNĚNÍ MIN. 93% PS

LOŽE - PÍSEK

PODKLADNÍ BETON B12,5

DRENÁŽ - ŠTĚRKOPÍSEK 8-16 (20) mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| | autorizace: | | paré: |

část dokumentace: **D.1** **SO 301 - VODOVOD**

| hlavní architekt, autor : | hlavní inženýr projektu: | zodpovědný projektant: | projektant: |
|---|---|---|---|
| Ing. arch. Pavel LEJSEK | Ing. Martin LIŠKA | František KADAN'n | František KADAN'n |
| | | Ing. Jan ČESAL | Ing. Jan ČESAL |
| | | | |

ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Krátká ul. 98/III, SUŠICE

stavebník : Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice

místo stavby : Horažďovice 1/1; 5; 10/1; 12/2; 13/2; 14; 147/1; 151/2; 153; 153/1; 2760/2; 2760/3; 2760/4; 2760/6; 2760/9; 2760/11; 2760/12; 2761; 2799

název akce:

# REKONSTRUKCE A REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V HORAŽĎOVICÍCH

## ETAPA I. - OBJEKT SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

výkres :

# VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VODOVODU

| | |
|---|---|
| formát : | 2 A4 |
| datum : | Bř EZEN 2016 |
| stupeň PD : | DPS |
| číslo zakázky : | 14/15/DPS |
| archivní číslo : | 11/15/DPS |
| archiv PC : | SO301_5_PRIC_REZ_DPS.dwg |
| měřítko : | 1:20 |
| č. výkresu : | 5. |