DĚLÍCÍ ROVINA VÝŘEZU DANÉHO PŮDORYSU

ŘEZ A

ŘEZ B

ŘEZ C

ŘEZ D

ŘEZ E

DĚLÍCÍ ROVINA VÝŘEZU DANÉHO PŮDORYSU

Poznámka vedení v CHÚC:

Vodiče a kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů umístěné v chráněné únikové cestě mohou být volně vedeny, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a zejména ČSN IEC 50 265-1.
Vodiče a kabely, které nevyhovují uvedeným normám musí být uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlicích či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály zpravidla tloušťky nejméně 10mm apod., tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná

DĚLÍCÍ ROVINA VÝŘEZU DANÉHO PŮDORYSU

Legenda:

- Spínač jednopólový
- Spínač sériový
- Spínač střídavý
- Spínač křížový
- Trojpólový spínač
- Termostat
- Pohybové čidlo
- Světidlo stropní
- Světidlo nástěnné
- Světidlo lineární (LED/zářivkové) - přisazené, zavěšené
- Světidlo lineární (LED/zářivkové), min. IP44
- Světidlo lineární (LED/zářivkové) - do podhledu
- Světidlo pod kuchyňskou linku z izolantu min. IPX1
- Ventilátor
- regulátor ventilátoru
- Zásuvka 230 V / 16 A
- Zásuvka dvojnásobná 2x 230 V / 16 A
- Zásuvka 400 V / 16 (32) A
- El. vývod ukončený v krabici
- Rozvaděč

SCHÉMA OBJEKTU



Soustava 3+PE+N 400/230V, 50 Hz, TN-C/S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 200-4-41 ed. 2

Základní: automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem
automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojením

stupeň dokumentace:		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	
část dokumentace:	D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
	D.1.4.4	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	

hlavní architekt ateliéru:	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Michal BENEŠ	Ing. Michal BENEŠ

ŠUMAVAPLAN

stavebník: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice
místo stavby: parcela č. 1153/9, 1153/4, 2705/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice
název akce:

DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE

výkres:

PŮDORYS 1.NP-B

formát:	10 A4
datum:	červen 2017
stupeň PD:	DPS
číslo zakázky:	15/16/DPS
archivní číslo:	02/16/DPS
archiv PC:	HDDPS4_si-il.dwg
měřítko:	1:75
č. výkresu:	D.1.4.4.10