



MĚSTO HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Váš dopis ze dne:

Naše č.j.:

Spisová značka:

Vyřizuje: Jitka Vokatá

Telefon: 371 430 573

E-mail: vokata@muhorazdovice.cz

Datum: 31.10.2017

DODATEČNÉ INFORMACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255513

Název veřejné zakázky: Domov pro seniory Horažďovice – stavební část

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: otevřené řízení

Limit veřejné zakázky: nadlimitní

Zadavatel poskytuje odpovědi na dodatečné informace k veřejné zakázce a níže vysvětluje či doplňuje zadávací dokumentaci

Dotaz č. 1

V části PD ... D1_2_Stavebně konstrukční řešení obsahují výkresy "Specifikace ŽB prefabrikátů" (pro obj. A, B, C a D) pouze titulní listy, úplně chybí vlastní výkresy. Tímto Vás žádám o jejich doplnění.

Odpověď č. 1

V příloze přikládáme požadované specifikace ŽB prefabrikátů

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci se uvádí, že nebude realizovaná Nádrž na dešťovou vodu. V poskytnutém Výkazu výměr na listě „SO 01 - Domov pro seniory“ je uvedena položka týkající se hydroizolace, která zahrnuje hydroizolaci i pro tuto Nádrž na dešťovou vodu. Účastník žádá o opravu výkazu výměr.

208	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1 417,020
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním			
	VV	objekt A			
	VV	"1.PP" (24,3+34,0+0,5)*2*4,0			470,400
	VV	"1.NP" (14,8+34,0+14,0)*0,5			31,400
	VV	"výtah" (4,2+3,5)*2*0,8			12,320
	VV	"RŠ" (1,8+2,0)*1,2*4+(3,3+2,0)*2*1,5			34,140
	VV	"instal. kanál" (14,3+2,6)*2*1,5			50,700
	VV	"SO05" 61,2			61,200
	VV	objekt B			
	VV	(66,4+19,4)*2*0,5			85,800
	VV	"výtah" (4,2+3,5)*2*1,0			15,400

VV	"RŠ" (1,8+2,0)*2*1,5*4	45,600
VV	"SO05" 45,0+45,0	90,000
VV	"SO06" 45,0	45,000
VV	objekt C	
VV	(74,6+19,4)*2*0,5	94,000
VV	"výťah" (4,2+3,5)*2*1,0	15,400
VV	"RŠ" (1,8+2,0)*2*1,5*5	57,000
VV	"SO05" 57,0+57,0	114,000
VV	"SO06" 57,0	57,000
VV	objekt D	
VV	(12,3+10,5)*2*0,5+(18,8+23,1+17,4)*2*0,5	82,100
VV	"RŠ" (1,8+2,0)*2*1,5+(3,3+2,0)*2*1,5	27,300
VV	lapák tuku	
VV	(3,14*2,2*1,0)+(3,14*1,6*0,5)	9,420
VV	odlučovač ropných látek	
VV	3,14*3,0*1,0	9,420
VV	nádrž na dešťovou vodu	
VV	3,14*3,0*1,0	9,420
VV	Součet	1 417,020

Odpověď č. 2

S ohledem k zanedbatelnému množství oceňte položku v plné výši. Skutečnost bude zohledněna při fakturaci.

Dotaz č. 3:

V poskytnuté Zadávací dokumentaci je dokumentace

- D2_1_Technologie kuchyně
- D2_2_Technologie prádelna
- D2_3_Interierové vybavení

Ve výkazu výměr chybí k této dokumentaci potřebné položky. Účastník žádá Zadavatele o prověření, zda jsou tyto položky předmětem díla.

Odpověď č. 3

Tyto položky nejsou předmětem díla stavební části. Zadavatel je bude soutěžit samostatně odděleně v čase.

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci „Prvky PSV exteriérové – plastové prosklené prvky“ jsou prvky o velikosti např. 2300 x 2625 mm a jiných, které jsou dvoukřídlé bez sloupku a podle našeho subdodavatele nejsou výrobitelné. Účastník žádá Zadavatele o prověření těchto prvků, zda nemají obsahovat spoj nebo nemají být jinak členěny.

Odpověď č. 4

Plastové prvky výše uvedených rozměrů jsou dle dostupných informací výrobitelné, záleží na konkrétním řešení (zejména užitých materiálech), které je předmětem dílenské dokumentace.

Dotaz č. 5:

V poskytnutém výkazu výměr v oddíle „Montáže vzduchotechnických zařízení“ je u VZT jednotek uvedeno viz. *Technický list jednotky v příloze*.

1057	K	2 411 101	VZT jednotka, 6200 m ³ /h, filtry M5, ohřivač 20,25 kW (70/50 °C), viz. technický list jednotky v příloze	ks	1,000
------	---	-----------	--	----	-------

Projektová dokumentace žádné technické listy k VZT jednotkám neobsahuje. Účastník žádá o doplnění těchto technických listů.

Odpověď č. 5

Zadavatel přikládá požadované technické listy

Dotaz č. 6:

V soupisu prací pro části VZT je u položek "VZT jednotka ..." (5x) uvedeno ... "viz. technický list jednotky v příloze". **Tyto technické listy však v PD chybí.** Tímto Vás žádám o jejich doplnění.

Odpověď č. 6

Zadavatel přikládá požadované technické listy

Upřesnění zadavatele

Zadavatel dále předkládá technickou zprávu slaboproudé elektroinstalace, když zjistil, že v poskytnuté projektové dokumentaci je naskenován pouze první list. Označení souboru:

PD_DD_D1_4_5_Slaboproudá elektroinstalace – D145.01.01

II. INFORMACE ke lhůtě pro podání nabídek

Ve lhůtách pro podání nabídek stanovených v zadávací dokumentaci nedochází ke změně.

Přílohy

- specifikace ŽB prefabrikátů
- technické listy k VZT
- technická zpráva slaboproudé elektroinstalace

Ing. Michael Forman v.r., starosta