



LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ ZDIVO (BEZ ZÁSAHŮ)

VYZDÍVKY, ÚPRAVY STĚN,

- příčkové zdivo - vyzděno z pórobetonových tvárnic tl. 100mm na lepidlo daného výrobce tvárnice

předstěna z pórobetonových tvárnice tl. 120mm pro zazdění splachovacího systému - výška vyzdění 1300mm(dle vybraného splachovacího systému)

LEGENDA:

(STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV)

OKNA:
-stávající plastová okna budou ponechána

LEGENDA:
(ÚPRAVA, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ)

EL. OHŘÍVAČ VODY:
stávající zásobníky (120l) budou přemístěny na novou příčku pod strop

ELEKTROMĚŘ:
stávající pojistková skříň bude upravena - více viz samostatná část PD - elektroinstalace- umístění naproti toaletám na chodbě

LEGENDA:
(NOVÉ)

RADIÁTORY:
- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

ROZVODY VODY A KANALIZACE:
- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

ELEKTROINSTALACE:

- veškeré rozvody na toaletách budou vyměněny za nové - viz samostatná část PD

OSTATNÍ:

D1 L/P dveře vnitřní, světlost dveří 600/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dveřní panty standard, kování - WC zámek, dveře do kabin opatřeny větracími mřížkami, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně náteru - odstín bílá, celkem 3KS

D2 L

dveře vnitřní, světlost dveří 800/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dveřní panty standard, kování - WC zámek, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně náteru - odstín bílá, celkem 1KS

D3 L

dveře vnitřní, světlost dveří 900/1970mm, křídlo laminované- HPL tl. 0,8mm - odstín bílá, výplň křídla z odlehčené dřevotřískové desky, dveřní panty standard, kování - WC zámek, madlo z vnitřní strany křídla, součástí dodávky dveří nové ocelové zárubně včetně náteru - odstín bílá, celkem 1KS

pozn. počet kusů je uveden pouze pro toto podlaží !!!

OBKLADY A DLAŽBY:

-v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba (parametr R10) o rozměru 330/330mm,(při výběru jiné než navržené dlažby dodržet koeficient tření min. 0,5 za sucha - Norma ČSN 74 4505- podlahy, vyhláška 268/2009 Sb.),

-nový obklad bude proveden do výšky 2100mm po celém prostoru toalet, rozměr obkladu 400/200mm - pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natažena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C2T)

- více viz. barevné řešení

SKLADBA PODLAH NA TOALETÁCH

Nové vrstvy podlahy:

Keramická protiskluzová dlažba

Flexibilní lepidlo pro dlažbu (C2T)

Hydroizolační stěrka

Betonová deska vyztužena sítí KARI 6/150/150 60mm

Polyethylenová fólie

Podlahový EPS 160mm

Ponechané vrstvy:

Hydroizolace - asfalt. lepenka A500H

Penetrační nátěr

Konstrukce stropu

pozn.

- nebyla dohledána skladba podlah v původní dokumentaci - jedná se o předpokládanou skladbu, pokud bude v průběhu stavby zjištěna odlišnost, změna skladeb bude odsouhlasen projektantem a zástupcem investora

- po odstranění dlažby včetně lepidla bude provedena sonda kvůli skladbám podlah, (za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce investora)

- betonová podlahová deska bude oddilátována od zdi dilatačním páskem

ÚDAJE O STAVBĚ:				
ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:		
VYPRACOVAL:		KRAJ:	OKRES:	OBEC:
Ing. arch. Michal Rostecký		Plzeňský	Klatovy	Horažďovice
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKT:		
Ing. arch. Martin Panský Na Ohradě 93 386 01 Strakonice číslo autorizace: ČKA 4546		Rekonstrukce WC ZŠ Komenského, Horažďovice na pozemku- parc. č. st. 301,381 a 1308 v k. ú. Horažďovice (stavební úpravy stávající budovy) VÝSEK 03		
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:		PŮDORYS 2.NP - nový stav		
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		DATUM:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.1 21
		03/2017	1:50	
		STUPEŇ:		
		DSP, DPS		