

[illegible]

POZN.: V ROZVADĚČI R.P10 BUDOU VYMĚNĚNY JISTIČE A STYKAČE PRO SOUČASNÉ BOLLERY A OSVĚTLENÍ TOALET. DO ROZVADĚČE BUDE PŘIDÁN PROUDOVÝ CHRANIČ.
V ROZVADĚČI BUDOU VYMĚNĚNY DVÍŘKA V PROVEDENÍ EI1SDP1-SM (KOUŘEŠESTNÉ).
ZAPOJENÍ ROZVADĚČE, KTERÉ SE NETÝKÁ TOALET BUDE ZACHOVÁNO !
POKUD NEBUDE V R.P10 KABEL PRO OVLÁDÁNÍ HDD, BOLLER ZAPOJIT BEZ STYKAČE.

ZODP. PROJ.	L.HANUŠ		
VYPRACOVAL	Ing.L.HANUŠ, 602 453 892		
INVESTOR	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
ST. ÚŘAD	Horažďovice	OBEČ	Horažďovice
AKCE	Rekonstrukce WC, ZŠ KOMENSKÉHO HORAŽĎOVICE - ELEKTROINSTALACE		
OBSAH	SCHÉMA ROZVÁDĚČE R.P10		
	ZAK.Č.		
	FORMÁT 1x A4		
	DATUM 03/2017		
	STUPEŇ		
	MĚŘITKO		
	Č.výkr.	21	