

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – v místě pro přecházení s ostrůvkem 1:50

Technical drawing of a road cross-section showing a 10.00m wide road with three 3.00m lanes and 1.25m shoulders. The drawing includes elevations, slopes, and material specifications for the pavement and subgrade.

Dimensions and Elevation Data:

Section	Width (m)	Left Shoulder (m)	Right Shoulder (m)	Left Elevation (m)	Right Elevation (m)
Start	10.00	1.25	1.25	425.86	425.25
End	10.00	1.25	1.25	426.30	426.25

Material Specifications:

- KAMENNÝ OBRUBNÍK (250/200)** DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ BETONOVOU OPĚRKOU C30/37 XF4
- KAMENNÝ OBRUBNÍK (250/200)** DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ BETONOVOU OPĚRKOU C30/37 XF4
- KAMENNÝ OBRUBNÍK (250/200)** DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ BETONOVOU OPĚRKOU C30/37 XF4
- KAMENNÝ OBRUBNÍK (250/200)** DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ BETONOVOU OPĚRKOU C30/37 XF4

Construction Details:

- KONSTRUKCE OSTRŮVKU:** TL. 80mm, TL. 30mm, TL. 100mm, TL. 150mm, TL. 360mm
- KONSTRUKCE CHODNIKU:** TL. 80mm, TL. 30mm, TL. 150mm, TL. 260mm

Other Notes:

- novézení na stávající chodník
- novézení na stávající obrubku

OPRAVA VOZOVKY:

ZDRSNOVACI POSTUP OBRUSNÉ Vrstvy PŘEDPOLOŽENOU DRŤI		
OBRUSNÁ Vrstva z ASFALTOVÉHO KOBERCÉ MASTIKOVÉHO SMA 11 s PMB 45/80-55	TL 40mm	ČSN EN 13108-5
SPOLVOJACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,35kg/m ²		ČSN 736129
LOŽNÍ Vrstva z MODIFIKOVANÉHO ASFALTUOVÉHO BETONU AC22S PMB 25/55-55	TL 70mm	ČSN EN 13108-1
SPOLVOJACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,35kg/m ²		ČSN 736129
DOKLADNÍ Vrstva z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU AC22S PMB 25/55-55	TL 60mm	ČSN EN 13108-1

TL. CELKEM

KONSTRUKCE ROZŠÍŘOVACÍ RÝHY:

ZDRUSNÁ VRSŤA Z ASFALTOVÉHO KOBERCE PŘEDOBALNOU DRŤÍ	TL 40mm	ČSN EN 13108-5
OBRSNÁ VRSŤA Z ASFALTOVÉHO KOBERCE MASTIXOVÉHO SMA 11 S PMB 45/80–55		ČSN 736129
SPOLOVÁ PŮSTRK MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOŽSTVÍ ZBTŘKOVÉHO ASFALTU 0,35kg/m ²	TL 70mm	ČSN EN 13108-1
LOŽNÍ VRSŤA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU AC22S PMB 25/55–55		ČSN 736129
SPOLOVÁ PŮSTRK MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOŽSTVÍ ZBTŘKOVÉHO ASFALTU 0,35kg/m ²	TL 60mm	ČSN EN 13108-1
PODKLAŇNÍ VRSŤA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU AC22S PMB 25/55–55		ČSN 736129
SPOLOVÁ PŮSTRK MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOŽSTVÍ ZBTŘKOVÉHO ASFALTU 0,45kg/m ²	TL 170mm	ČSN EN 12385
MECHANICKÝ ZPĚVNĚNÝ KAMENNÝ	TL 250mm	ČSN EN 12385
KTERODRŤ		TL 170mm

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	SCHVÁLIL	Projektční kancelář Ing. Škubalová U Bochmace 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bobková	Ing. Škubalová	
KRAJ:	Plzeňský	KAT.ÚZEMÍ:	Horažďovice	
OBJEDNATEL: Město Horažďovice				
AKCE Úprava přechodu pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodu č. 14, 04 a 05				
OBJEKT: SO 101 Úprava přechodů pro chodce a míst pro přecházení – č. 14, 04 05				
OBSAH Vzorový příčný řez - v místě pro přecházení s ostrůvkem				
ČÍS. VÝKRESU 3a				ČÍS. KOPIE