



LEGENDA SVÍTIDEL:

- A PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO, ZAŘÍVKOVÉ, 2x32W/840, d=42cm
- B PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO, ZAŘÍVKOVÉ, 18W/840, d=30cm
- C PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 27W, IP44
- D ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x36W, EL. PŘEDŘADNÍK
- E ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x36W, EL. PŘEDŘADNÍK, IP65
- F ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x36W, EL. PŘEDŘADNÍK, IP65
- G ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x58W, EL. PŘEDŘADNÍK
- H ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x36W, EL. PŘEDŘADNÍK, NUDZOVÝ ZDROJ
- I ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x58W, EL. PŘEDŘADNÍK
- J NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED, 27W, IP44, S PŮHYBOVÝM SENZOREM
- K NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED, 27W, IP44
- L PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO, LED, 29W, d=42cm, IP44

LEGENDA ZNAČEK:

- R.P1
- Rozvaděč podružný
 - Jednopólový spínač, řazení 1
 - Středový spínač, řazení 6
 - Středový spínač dvoulůž, řazení 6+6
 - Křížový spínač, řazení 7
 - Sériový spínač, řazení 5
 - Tlačítko s časovým rele v krabici
 - Jednopólový spínač, řazení 1, IP44
 - Středový spínač, řazení 6, IP44
 - Křížový spínač, řazení 7, IP44
 - Odřadový ventilátor, 230V, IP44
 - Rozvod umělého osvětlení
 - Svaček kabelů umělého osvětlení
 - Rozvod dvířadec
 - Svaček kalebů dvířadec
 - Rozvod nouzového osvětlení

Orn.	Název místnosti	Plocha
1.01 a	Denní místnost - spaní	22,7
1.01 b	Denní místnost - herna	38,6
1.02	Škaf dleho prada	2,9
1.03	Škaf hraček a pomůcek	4,2
1.04	Škaf ležák	5,1
1.05	Umývárna	14,6
1.06	Chodba	7,0
1.07	Sauna - max. 15 lidí	8,1
1.08	Vývětrací jehel	5,6
1.09	Umývárna místnost	1,3
1.10	Umývárna učitelky	3,5
1.11	Toaletna učitelky	1,8
1.12	Sauna učitelky	7,0
1.13	Restolka	12,8
1.14	Kuchynka	1,7
1.15	Toaletna náležky	2,2
1.16	Chodba	29,5
1.17	Sauna - horní díla	14,1
1.18	Sauna - horní díla	14,1
1.19	Sauna - horní díla	13,1

POZN.
Typy jednotlivých kabelů viz schéma zapojení rozvaděče.
Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM
U napětových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2i AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovým chráněním

Zodpovědnost:		Výpracovateľ:		Rozhodzo a popisť:	
LADISLAV HANUŠ STAVBAŘU 210 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com			
Stupň: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
Alce:		Stavební úpravy a přístavba k MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích na parcele: 204/2 a st. 783, k.ú. Horažďovice			
Investor:		Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice			
Odeslat: PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ		Datum:			
		Číslo:			
		Měřítko:			
		Číslo:			
		C/výsledek:		05	