


DETAIL SVODU:



LEGENDA ZNAČEK:

- FeZn páska 30x4mm
- FeZn drát Ø10mm
- AlMgSi drát Ø8mm
- Svorka spojovací
- Svorka k jímací tyči
- Zkušební svorka
- Svorka páska-páska
- Svorka páska-drát
- Označení svodu
- Dchranná trubka 1,7m
- Jímací tyč 1m

Pozn: Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení veškerých podzemních sítí a vedení.
Pod přístavbou bude nově zřízen základový zemině pomocí FeZn pásky 30x4mm. Nový základový zemině spojit se stávajícím základovým zemině. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. Praporečky budou opatřeny na přechodu ze základu do země posívním ochrannou proti korozí (např. asfaltovou zálivkou, licti pryskyřici, FeZn drát Ø10mm s izolací). Vodivé části střechy pospojit s jímáním vedením. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2.
Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

Zodpovědnost:		Razisko a podpis:	
LADISLAV HANUŠ STAVBAŘŮ 210 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com	
Stupně: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Alce: Stavební úpravy a přístavba k MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích na parcele: 204/2 a st. 783, k.ú. Horažďovice			
Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		Datum: 10/2017	
Objekt: PŮDORYS STŘECHY - ZEMNÍČÍ A JÍMACÍ SOUSTAVA		Číslo: V.58	
		Měřítko: 1:100	
		Číslo: 03	