


Ozn.	Název místnosti	Plocha
0.01	Sklad zahradního nábytku	31,2
0.02	Sklad	42,6
0.03	Kotelna	20,6
0.04	Pyrolyzátor	3,6
0.05	Navyžívaná úlehla	16,5
0.06	Strojovna	16,1
0.07	Schodiškový prostor	8,0

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:



LEGENDA ZNAČEK:

LEGENDA ZÁSUVKY A ZÁS. OKRUHŮ:

Z11 - zás. okruh sklad
Z12 - zás. okruh sklad zahradního nábytku

- R.P2

ROZVADĚČ PODRUŽNÝ

JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘÍZENÍ 1

JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘÍZENÍ 1, IP44

ZÁSUVKA DVOUNASOBNÁ S ODMKAMÍ, 16A, 230V
- ROZVOD UMĚLEHO OSVĚTLENÍ

ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY

SVÁZEK ZÁSUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ

PŘÍVOD NN Z R.P1

LEGENDA SVÍTIDEL:

SYSTÉM ZNAČENÍ SVÍTIDEL: A (TYP SVÍTIDLA) /
A1 (OKRUH A SOUSTAVA 1) / L2 (NAPAJENÍ Z FÁZE L2)

- E

ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x36W, EL. PŘEDŘADNEK, IP65
- F

ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x58W, EL. PŘEDŘADNEK, IP65
- K

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED, 27W, IP44

POZN.
Typy jednotlivých kabelů viz schéma zapojení rozvaděče.
Neefinnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

UCHRANĚNÍ PŘED ÚRAZEM
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem
zajištěna úplným odpovídajícím opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním,
ochranným pospojováním a proudovým chráničem

Zadávající:		Výpracoval:		Razítko a podpis:
LADISLAV HANUŠ STAVBAŘŮ 210 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com		
Stupně: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Akce: Stavební úpravy a přístavba k MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích na parcele: 204/2 a st. 783, k.ú. Horažďovice		
Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		Datum: 10/2017		
Obsah:	Číslo: PŮDORYS 1.PP - ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ, SILOVÉ ROZVODY		Číslo: V.58	Pauze:
			Měřítko: 1:100	
			Číslo: 04	