

**Ing.Iva Šrámková
Milínov 36
341 42 Hlavňovice**

Vyřizuje: Burda Václav
Horažďovice, dne: 22.března 2017

Věc: vyjádření k existenci podzemních sítí veřejného osvětlení a městského rozhlasu

Sdělujeme Vám, že v zájmovém území stavby - „Vodovod a kanalizace, Plzeňská ulice Horažďovice,“ - v k.ú. Horažďovice se nacházejí **podzemní sítě veřejného osvětlení v majetku Města Horažďovice.**

Tyto sítě jsou uloženy v prostoru komunikací a chodníků přiléhajících ke komunikacím. Podzemní vedení městského rozhlasu v této části města není realizováno.

Zemní kabelové trasy jsou pouze orientační. Přesná dokumentace není vypracována. **Proto požadujeme výkopové práce v blízkosti kabelových tras provádět se zvýšenou opatrností a dokopávky provádět ručně.**

Výše uvedené zařízení veřejného osvětlení je nutno respektovat a chránit jakožto veřejně prospěšné zařízení včetně ochranného pásma ve smyslu §46, zákona č.458/2000 Sb.v platném znění zákona č.670/2004 Sb.

Při zřizování staveniště je nutné postupovat v souladu s §18.vyhl.č.324/1990 Sb., ČSN 73 3050 zemní práce a ČSN 73 6005 prostorová úprava vedení. Zejména je nutno dodržet následující podmínky:

- zajistit vytýčení trasy oprávněnou osobou
- veškeré křížení a souběhy musí být provedeny podle ČSN 73 6005
- v místech blízkého souběhu a křížování je nutno vykopat sondy
- nad kabelovou trasou je nutno dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly nad 3,5 t dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození
- před záhozem uvést lože do původního stavu /zhotovení, zapískování, mechanické krytí/ a přizvat zástupce firmy Burda Václav – ELEKTROSLUŽBY ke kontrole uložení.
- po odkrytí je třeba kabel chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
- platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání

S pozdravem.



Václav BURDA
ELEKTROSLUŽBY ①
341 01 Horažďovice, Otavská 1031
IČO: 446 40 277, DIČ: CZ511023147
Tel.: 376 511 501
Mobil: 602 491 905