


RP1.4 - ROZVÁDĚČ PODRUŽNÝ



POZN:
Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči

Zodp.projektant: JAROSLAV DOUBEK PÍSECKÁ 893 386 01 STRAKONICE		Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com		Razítko a podpis:	
Stupeň: PD pro provádění stavby					
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice (stavební úpravy a přístavba stávající budovy,novostavba garáže a skladů) na p. st. 1, k.ú. Třebomyslice u Horažď.					
Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice				Datum: 01/2018	Paré:
Obsah: SCHÉMA ROZVÁDĚČE RP1.4				Č.zakázky: V.64	
				Měřítka: Č.výkresu: 14	