



LEGENDA ZNAČEK:

- FeZn páska 30x4mm
- FeZn drát Ø10mm
- AlMgSi drát Ø8mm
- Svorka spojovací
- Svorka k jímací tyči
- Svorka okapová
- Svorka křížová
- Zkušební svorka
- Svorka páska-páska
- Svorka páska-drát
- Označení svodu
- Ochranná trubka 1,7m
- Hlavní ochranná přípojnice (MET)
- Izolační tyč 930mm
- Jímací tyč / pomocný drátový jímač

POZN: Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení! Nově bude zřízen obvodový zemníčká pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenosti 1m a hloubce 0,6m kolem vnějšího základu objektu. Nový obvodový zemníčká spojit se stávajícím základovým zemníčem. Veškeré spoje uložené v zemi ošetřit asfaltovým nátěrem. Praporečky budou opatřeny na přechodu země/vzduch pasivní ochranou proti korozi (FeZn drát s izolací). Vodivé části střechy pospojit s jímacím vedením. U každého svodu umístit výstražnou tabulku. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Neodílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

Zadávající: JAROSLAV DOUBEK PISECKÁ 893 386 01 STRAKONICE	Výpracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 483 892 E-mail: l.hanus@gmail.com	Realizace a podpis:	
		Datum: 01/2018	
		Čísloový: V.64	
		Měřítok: 1:100	
PD pro provádění stavby		Čísloový: 02	
Stupeň:	PD pro provádění stavby	Datum: 01/2018	
Adresa:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH Třebomyšlice 1, 341 01 Horažďovice (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba garáže a skladu) na p. st. 1, k.ú. Třebomyšlice u Horažď.	Čísloový: V.64	
Investor:	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	Měřítok: 1:100	
Obsah:	PŮDORYS STŘECHY KD - ZEMNÍČKA A JÍMACÍ SOUSTAVA	Čísloový: 02	