







#### LEGENDA ZNAČEK:

- RH.1/RP1.x  ROZVÁDĚČ HLAVNÍ / PODRUŽNÝ
-  JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, IP44
-  ROZVOD UMĚLEHO OSVĚTLENÍ + VENTILÁTORŮ
-  SVAZEK ROZVODŮ UMĚLEHO OSVĚTLENÍ + VENTILÁTORŮ

#### LEGENDA SVÍTIDEL:

SYSTÉM ZNAČENÍ SVÍTIDEL: B (TYP SVÍTIDLA) /  
A1 (OKRUH A, SOUSTAVA 1) / L2 (NAPOJENO Z FÁZE L2)

-  F ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSL OVÉ SVÍTIDLO 2x36W, EP, IP65
-  L NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO, 1x28W, IP44

#### POZN:

Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

#### ÖCHRAA PŘED ÚRAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem

zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním,

ochranným pospojováním a proudovými chrániči

|   |  |   |  |                   |  |
|---|--|---|--|-------------------|--|
| Zodp.projektant:<br>JAROSLAV DOUBEK<br>PÍSECKÁ 893<br>386 01 STRAKONICE   |  | Vypracoval:<br>Ing. LADISLAV HANUŠ<br>Mobil:+420 602 453 892<br>E-mail:la.hanus@gmail.com |  | Razítko a podpis: |  |
| Stupeň: PD pro provádění stavby   |  |   |  |                   |  |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU<br>V TŘEBOMYSLICÍCH<br>Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice<br>(stavební úpravy a přístavba stávající budovy,novostavba<br>garáže a skladů) na p. st. 1, k.ú. Třebomyslice u Horažď. |  |   |  |                   |  |
| Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice   |  |   |  |                   |  |
|   |  | Datum: 01/2018  |  | Paré:             |  |
|   |  | Č.zakázky: V,64   |  |                   |  |
| Obsah:  |  | Měřítko: 1:100  |  |                   |  |
| PŮDORYS SUTERÉN - OSVĚTLENÍ   |  | Č.výkresu: 08   |  |                   |  |