



Nová přípojka IPE D50  
v zemi v hloubce dle stáv. přípojky

- Legenda:
- Studená voda
  - Požární vodovod
  - Přípojka vody

Pozn.:  
Rozvody vody budou vedeny potrubím PPR po povrchu.  
Rozvody ve sklepech budou po celé délce opatřeny izolací Mirelon PRD o tloušťce 6mm.  
Požární vodovod bude veden ocelovým potrubím po povrchu bez izolace.  
Stáv. vodovodní přípojka bude demontována a nahrazená novou o větší dimenzi.  
Nová přípojka bude uložena v zemi ve stejné trase i hloubce jako stávající přípojka.

DOPROVEDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Jiří Krajč		Milan Kacovský	
OBJEDNATEL		STAVEBNÍ ÚŘAD	
Jiří Urbánek, Hranční 70, Přední Ptákovice		Horažďovice	
INVESTOR		KATASTRÁLNÍ ÚŘED	
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		Třebomyslice	
NÁZEV AKCE		DATUM	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH VYTÁPĚNÍ + ZTI		1/2018	FORMÁT
		1/2018	A3
		1/2018	
ADRESA STAVBY		STUPEŇ DOKUMENTACE	
Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice		DSP	
		VODA	
		ČÍSLO VÝKRESU	
DÍŠNÍ VÝKRESU		1:50	06