



#### LEGENDA ZNAČEK:

- RP1.x ROZVADĚČE PODRUŽNÉ
- ZÁSUVKA JEDNÁSOBNÁ, IP44, 16A, 230V
- ZÁSUVKA 16A, 400V
- PEVNÝ TROJFÁZOVÝ VÝVOD UKONČENÝ BOJLEROVOU VÝVODKOU
- ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY
- SVAZEK ZÁSUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ
- PŘÍVOD NN PRO PODRUŽNÉ ROZVADĚČE
- STUPNACÍ / KLESAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ

#### LEGENDA ZÁSUVEK A ZÁS. OKRUHŮ:

- Napojeno z RP1.6 (sklep):
- Z28 - zás. okruh sklep 1
- Z29 - zás. okruh sklep 2

#### POZN:

Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

#### OGCHRANA PŘED ÚRAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem

zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:  
AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním,

ochranným pospojováním a proudovými chrániči

Zodp.projektant:		Vypracoval:		Razítko a podpis:		
JAROSLAV DOUBEK PÍSECKÁ 893 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com				
Stupeň: PD pro provádění stavby						
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice (stavební úpravy a přístavba stávající budovy,novostavba garáže a skladů) na p. st. 1, k.ú. Třebomyslice u Horažď.						
Investor:		Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		Datum:	01/2018	Paré:
				Č.zakázky:	V.64	
Obsah:		PŮDORYS SUTERÉN - ZÁSUVKY, SILOVÉ ROZVODY		Měřítko:	1:100	
				Č.výkresu:	09	