

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Ozn.	Název místnosti	Plocha	Podlaha- nášlapná vrstva	Stěny	Strop
1.01	Hospoda	52,4	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	SDK podhled mezi dřevěnými stropními trámy, trámy obroušeny a opatřeny silnovrstvou lazurou
1.02	Bar	12,0	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	SDK podhled mezi dřevěnými stropními trámy, trámy obroušeny a opatřeny silnovrstvou lazurou
1.03	Kuchyně	5,8	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.04	Úklidová místnost	1,1	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.05	Toalety muži	7,3	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.06	Předsíň toalet muži	3,0	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.07	Toalety ženy	8,3	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.08	Předsíň toalety ženy	3,0	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.09	Toalety ZTP	2,6	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled, kazetový
1.10	Foyer	22,4	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	SDK podhled mezi dřevěnými stropními trámy, trámy obroušeny a opatřeny silnovrstvou lazurou
1.11	Vstupní hala + šatna	23,2	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	SDK podhled
1.12	Toaleta zaměstnanci	3,8	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled
1.13	Hlavní sál	94,0	Stávající dřevěná podlaha - parkety *	VPC štuková omítka, obroušení stávajícího palubkového obkladu + nový barevný nátěr v šedém odstínu	Nový SDK podhled, akustické desky
1.14	Přísálí	57,8	Stávající keramická dlažba	VPC štuková omítka, obroušení stávajícího palubkového obkladu + nový barevný nátěr v šedém odstínu	Nový SDK podhled, akustické desky
1.15	Pódium	30,1	Dřevěná prkenná podlaha + zátěžový koberec	VPC štuková omítka	SDK podhled - akustické perforované desky
1.16	Zázemí účinkující	17,3	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	SDK podhled
1.17	Knihovna	21,2	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka
1.18	Zázemí knihovny	5,0	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad po linku	VPC štuková omítka
1.19	Toaleta zaměstnanci	4,0	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	VPC štuková omítka
1.20	Úklidová místnost	1,5	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v.2,1m	SDK podhled
1.21	Technická místnost, kotelna	11,5	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram obklad v.2,1m	SDK podhled
1.22	Klubovna SDH	21,7	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka
1.23	Závětří	4,4	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka
1.24	Chodba	5,3	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka
1.25	Sprcha, umývárna	3,0	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka
1.26	Toaleta ženy	1,6	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka
1.27	Předsíň toalet	3,2	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka
1.28	Toaleta muži	2,9	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka
1.29	Úklidová místnost	1,0	Keramická dlažba	VPC štuková omítka + keram. obklad v. 2,1m	VPC štuková omítka
1.30	Šatna sportovci	8,9	Keramická dlažba	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka
1.31	Terasa	50,3	Betonová dlažba	-	-
1.32	Vnější rampa	13,5	Betonová dlažba	-	-

LEGENDA ZÁSUVEK A ZAŘ. OKRUHŮ:

Napojeno z RH1:
Z13 – zás. okruh zázemí účinkující
Z14 – zás. okruh pódium
Z15 – zás. okruh přísálí
Z16 – zás. okruh hlavní sál
Z17 – zás. okruh nástěnné výčep
Z18 – zás. okruh šatna + vstupní hala
X13 – bojler. vývodka 230V/16A toaleta zaměstnanci + el. bojler 5l

Napojeno z RP1.1 (hospoda):
Z19 – zás. venkovní
Z20 – zás. okruh hospoda
Z21 – zás. okruh výčep
Z22 – zás. výčep - chlazení
Z23 – zás. okruh lednice + kuch. linka
Z24 – zás. myčka
Z25 – zás. trouba + digestoř
Z26 – zás. ř. trouba
Z27 – zás. Gril
X1 – bojlerová vývodka 400V/16A indukční deska
K1 – instalační krabice včetně napájecího zdroje 230V AC / 24V DC
X14 – bojler. vývodka 230V/16A Gril&varná n. - el. bojler 12l

Napojeno z RP1.2 (kotelna):
Z8 – zás. okruh kotelna 1
Z9 – zás. okruh kotelna 2
Z10 – zás. okruh kotelna rezerva
Z.3.1 – zás. 400V/16A kotelna

Napojeno z RP1.3 (knihovna):
Z4 – zás. okruh knihovna
Z5 – zás. okruh kuch. linka + zázemí knihovny
Z6 – zás. okruh kuch. linka
Z7 – zás. umývárna
X3 – bojler. vývodka 230V/16A knihovna - el. přímotop 2kW
X11 – bojler. vývodka 230V/16A zázemí knihovny - el. přímotop 1kW
X12 – bojler. 230V/16A Gril&varná n. - el. bojler 15l

Napojeno z RP1.4 (šatna + klubovna):
Podružný rozvaděč RP1.5
Z1 – zás. okruh šatna + chodba
Z2 – zás. okruh klubovna SDH
Z3 – zás. okruh umývárna + sprcha
X2 – bojler. vývodka 230V/16A šatna - el. přímotop 3kW
X3 – bojler. vývodka 230V/16A klubovna - el. přímotop 1kW - 1
X4 – bojler. vývodka 230V/16A klubovna - el. přímotop 1kW - 2
X5 – bojler. vývodka 230V/16A stávající - el. přímotop 1kW
X6 – bojler. vývodka 230V/16A sprcha, umývárna - el. přímotop 1kW
X7 – bojler. vývodka 230V/16A toaleta ženy - el. přímotop 1kW
X8 – bojler. vývodka 230V/16A toaleta muži - el. přímotop 1kW
X9 – bojler. vývodka 230V/16A Gril&varná n. - el. bojler 12l
Z30 – cirkulační čerpadlo

Napojeno z RP1.5 (garáž):
Z11 – zás. okruh venkovní
Z12 – zás. okruh garáž
Z.3.2 – zás. 400V/16A garáž

LEGENDA ZNAČEK:

PS.1 – POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
RE.1 – ELEKTROMĚROVÝ REZVAŇČÍ
RP1.x – ROZVAŇČÍČ PODRUŽNÉ
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, IP44, 16A, 230V
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S CLONKAMI, 16A, 230V
ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S CLONKAMI, 16A, 230V
ZÁSUVKA 16A, 400V
PEVNÝ JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD UKONČENÍ BOLEVROVOU VÝVODKOU
PEVNÝ TROJFÁZOVÝ VÝVOD UKONČENÍ BOLEVROVOU VÝVODKOU
ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ REZVIZITY
SVAZEK ZÁSUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ
PŘÍVOD NN PRO PODRUŽNÉ REZVAŇČÍČE
SVAZEK PŘÍVODŮ NN PRO PODRUŽNÉ ROZVAŇČÍČE
ROZVOD SLABOPROUD
STOUPACÍ / KLESAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ
HLAVNÍ ZDRAVNÁ PŘÍPOJNICE (HPT)
DOPLŇUJÍCÍ DOMÁCNÉ POSPOJOVÁNÍ
K.1 – INSTALAČNÍ KRABICE VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE 230V AC / 24V DC
IČ.1 – INFRAČERVENÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU
DHEBNÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA

POZN:
Typy jednotlivých kabelů viz schéma zapojení rozvaděče.
Přesné umístění zásuvek v kuchyni koordinovat s návrhem kuchyně.
Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V / TN – automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči

Zadp.projektant: JAROSLAV DOUBEK PISECKÁ 893 386 01 STRAKONICE	Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com	Razítko a podpis:
Stupeň: PD pro provádění stavby		
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice (stavební úpravy a přístavba stávající budovy,novostavba garáže a skladů) na p. st. 1, k.ú. Třebomyslice u Horažď.		
Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		Datum: 01/2018 Pare:
Obsah: PŮDORYS 1.NP - ZÁSUVKY, SILOVÉ ROZVODY		Č.zakázky: V.64 Měřítko: 1:50 Č.výkresu: 06