




LEGENDA ZNAČEK:

- 

R.P5

K.4

IČ.x

ROZVÁDĚČ PODRUŽNÝ 2

INSTALAČNÍ KRABICE VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE 230V AC/24V DC

INFRÁČERVENÝ SPLACHOVAČ PÍŠTARU

SYSTÉM ZNAČENÍ KABELŮ: +R.P1(NAPOJENÍ Z ROZVÁDĚČE R.P1)-W2(ČÍSLO KABELU/VÝVODU);TYP

ZÁSUVKY DVOJNÁSOBNÁ S CLODKAMI, 16A, 230V

ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY

SVAZEK ZÁSUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ

ROZVOD SLABOPROUD
- DOCHRAŇA PŘED ÚRAŽENÍM**
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V / TN – automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči
- | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|--|--|--|
| Zodp.projektant:
LADISLAV HANUŠ
STAVBAŘŮ 210
386 01 STRAKONICE | | Vypracoval:
Ing. LADISLAV HANUŠ
Mobil: +420 602 453 892
E-mail: la.hanus@gmail.com | | Razisko a podpis: | | | |
| Stupeň: DSP | | Akce: Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice
k.ú. Horažďovice | | | | | |
| Investor: Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 Horažďovice | | | | | | | |
| Objekt: SO2 - pavilon 2 | | Datum: 03/2017 | | | | | |
| Obsah: PŮDORYS 2.NP - VÝSEK 01
ZÁSUVKY, SILOVÉ ROZVODY | | Č.zakázky: | | | | | |
| | | Měřítko: 1:50 | | Pauz: | | | |
| | | Č.výkresu: 18 | | | | | |