

# Technická zpráva stavby

## "HORAŽDOVICE, RYBÁŘSKÁ UL.

### - OPRAVA VODOVODU"

#### A. Základní údaje o stavbě

a)	stavebník:	město Horažďovice (IČ: 00255513)
	adresa (sídlo) stavebníka:	341 01 Horažďovice, Mírové nám. 1
b)	druh stavby:	oprava havarijního stavu
	účel stavby:	veřejný vodovodní řad – odstranění havarijního stavu
	místo stavby:	Rybářská ulice, Horažďovice
	předpoklád. lhůta provádění stavby:	06/2020 – 10/2020 (dle možností zhotovitele)
c)	pozemky - umístění stavby (p. č.):	1485/5 v kat. území: Horažďovice (ostatní komunikace) vlastník: město Horažďovice
		1485/30 v kat. území: Horažďovice (ostatní komunikace) vlastník: město Horažďovice
		1485/33 v kat. území: Horažďovice (ostatní komunikace) vlastník: město Horažďovice
d)	zpracovatel projektové dokumentace:	Pavel Matoušek, autorizovaný technik (ČKAIT 0101433) 386 01 Strakonice, Dr. Jiřího Fífký 870
	způsob provedení stavby:	dodavatelsky
	zhotovitel stavby:	oprávněná firma vybraná stavebníkem dle zák. č. 134/2016 Sb.

#### B. Technický popis - rozsah a technické řešení prací

##### Stávající stav

Stávající vodovod v Rybářské ulici vykazuje nadměrné množství vad, v posledních měsících došlo k několika zjevným poruchám a přesto stále dochází k podmáčení sklepních prostor přilehlých sousedních objektech. Z provedených oprav je zřejmé, že při realizaci stavby bylo potrubí obsypáno nevhodným materiálem čímž dochází k poškození potrubí.

##### Návrh technologie opravy

Stávající asfaltový povrch bude odfrézován a po jednotlivých zámcích obnažena zemní pláň komunikace. Stávající přípojky budou obnaženy před fasádou přilehlých nemovitostí a provizorně napojeny na vzdušný vodovod a odstaven předmětný úsek vodovodu. Následně dojde k jeho odstranění vč. stávajícího obsypu a uložení nového potrubí včetně přípojek až na hranici pozemku, kde se zpětně napojí.

Součástí potrubí je i signalizační drát CYY 1x6 mm<sup>2</sup> vytažený do hrnečků všech armatur a signalizační folie šíře 200 mm.

Bude obnovena skladba komunikace.

Rozsah je upřesněn příloženým položkovým výkazem výměr.

#### C. Příloha - výkresy

- 01 SITUACE - CELKOVA.PNG
- 02 SITUACE - ROZSAH OPRAVY.JPG
- 03 VYPIS Z KN

V Horažďovicích dne 02.04.2020  
Zpracoval Pavel Matoušek