



LEGENDA:

OZNAČ.	POPIS MATERIÁLU
1	POKLOP S RÁMEM DN 600, tř. D 400, s ověřtráním, bez odvětrání
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENCE NA ŠACHTY: a AR-V 625 x 40 d AR-V 625 x 80 b AR-V 625 x 60 e AR-V 625 x 100 c AR-V 625 x 120 f ŠIKMÝ PRSTENEC
3	DÍLCE PRO VSTUPNÍ ŠACHTY DN 1000: SH - M 1000/625 x 670 - ŠACHTOVÝ KÓNUS
4	SR - M 1000/1000 - SKRUŽ ROVNÁ
5	SR - M 1000/500 - SKRUŽ ROVNÁ
6	SR - M 1000/250 - SKRUŽ ROVNÁ
7	SU - M 1000/1120 - ŠACHTOVÉ DNO NA POTRUBÍ DN 250 - 500
8	ŠTĚRKOVÉ LOŽE - fr. 16 - 32 mm, tl. 100 mm
9	STYČNÁ PLOCHA MEZI KÓNUSEM, PRSTENCI A RÁMEM POKLOPU BUDE UTĚSNĚNA SPECIÁLNÍ MALTOU DOPORČENOU VÝROBCEM BET. ŠACHT. DÍLCŮ.
10	ŠACHTOVÁ VLOŽKA

OZNAČ.	POPIS MATERIÁLU
11	KT/90° - ODBOČKA JEDNODUCHÁ 87°30 500/200
12	GA DN 200, dl. 0,6m - TROUBA ZKRÁCENÁ DN 200, dl. 0,6 m, spojovací systém F
13	TROUBA DN 200, dl. 1,5 m - KAMENINOVÁ TROUBA DN 200, dl. 1,5 m, spoj. systém F
14	TROUBA DN 200, dl. 1,0 m - KAMENINOVÁ TROUBA DN 150, dl. 1,0 m, spoj. systém F
15	KOLENO 90° DN 200 - KAMENINOVÉ KOLENO 90° DN 200, spojovací systém F
16	GE DN 200 - TROUBA ZKRÁCENÁ GE DN 200, spojovací systém F
17	KAMENINOVÁ TROUBA DN 500 - STÁVAJÍCÍ
18	PP ŽEBROVANÉ, SN10, DN 500 - NÁVRH (JINÁ PD)
19	BETON C12/15
20	PVC DN300 - NÁVRH STOKY S1 V ŠUMAVSKÉ UL.

POZNÁMKA:  
Šachtové dno bude z výroby opatřeno příslušnou šachtovou vložkou.  
Mezi jednotlivými šachtovými dílci budou osazena gumová těsnění, alt. styčné plochy skruží budou utěsněny montážní pěnou doporučenou výrobcem skruží.  
Vnitřní spáry mezi skružemi budou vyplněny spec. vodotěsnou cementovou maltou.  
Před objednáním výroby šachty je nutno přesně zaměřit úhel přítoku a odtoku (předpoklad 172°)!!

ŠACHTA	STANIČENÍ	KÓTA TERÉNU	STOKA STÁV. JEDNOTNÁ		STOKA S1 - NÁVRH		DN SPAD. POTRUBÍ
			OZN. STOKY	VÝŠKA	OZN. STOKY	VÝŠKA	
Š st.	0,00 km	439.71 m. n. m.	A	438.26 m n.m.	S1	437.20 m. n. m.	200

ZODP. PROJEKTANT		ING. IVA ŠRÁMKOVÁ		Ing. Iva Šrámková projekty vodo­hospodářských staveb Mlýnov 36, 341 42 Hlavňovice tel. 722928428, IČO 73717908		
PROJEKTANT		ING. IVA ŠRÁMKOVÁ				
INVESTOR		MĚSTO HORAŽDOVICE, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1, HORAŽDOVICE				
OBEC	HORAŽDOVICE	OKRES	KLATOVY			PLZEŇSKÝ KRAJ
STAVBA					DATUM	07/2020
ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST LORETA					STUPEŇ	DPS
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	14/2020
SO 400 KANALIZACE VČ. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA					FORMÁT	4 A4
					MĚŘITKO	1:25
					ČÍSLO VÝKRESU	D.4.2.9b.