



osazení KU 68 v místě přívodu
z hlavního rozváděče
CYKY 3 x 1,5

osazení KU 68 v místě přívodu
z hlavního rozváděče
CYKY 3 x 1,5

LEGENDA:

svítidlo určené do kazetového podhledu
výkon 40 W, Barva světla 6500K, světelný tok 4000 lm, krytí IP44
rozměry:595x595x11 mm

jednopolový spínač

kabel umělého osvětlení

krytí proudovým chráničem bude zajištěno po celkové rekonstrukci EI
v budově připojením na nové přívody
ochranné pospojování CYY6

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem
zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním,
ochranným pospojováním a proudovými chrániči

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD:		ÚDAJE O STAVBĚ:			
VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký Dukelská 481 386 01 Strakonice IČ: 88552683		KRAJ: Plzeňský	OKRES: Klatovy	OBEC: Horažďovice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Horažďovice
ÚDAJE O INVESTOROVÍ:		PROJEKT: Oprava toalet budovy MŠ v ulici Jiřího z Poděbrad v Horažďovicích na pozemku- parc. č. st. 783 v k. ú. Horažďovice			
		OSVĚTLENÍ			
		PŮDORYS 2.NP - nový stav			
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		DATUM: 12/2020	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: O 04	
		STUPEŇ: DPS			