

Váš dopis ze dne: 09.12.2021

Naše značka: O 21070166929
Vyřizuje: Jan Šrámek (A)
Tel.: tel.: +420 376 319 834
E-mail: jan.sramek@cevak.cz
Datum: 09.12.2021

Ing. Jiří Tāgl
Měchurova č.p. 354
339 01 Klatovy II

Zářečí u Horažďovic, parc. č. 2464/1, Mlýnský náhon na Otavě v ř.km 75,180 – oprava odbočení odlehčovacího ramene km 1,829 (zakres sítě - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Horažďovice, Horažďovice, Mírové náměstí, č.p. 1, 34101

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi**. Součástí řešení bude okótovaný výkres.
 - Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítě. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – David Tušil, tel. 607 657 930, david.tusil@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
 - Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. – (Jaroslava Houšková, tel. 387 761 755, jaroslava.houskova@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.
 - Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků společnosti ČEVAK a.s. Zdeněk Stulík, tel. 602 184 267, zdenek.stulik@cevak.cz, po vytyčení vodohospodářských sítí.
 - Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítě nebo provozovatele.
 - Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítě v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.
 - V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
 - Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
 - Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.
-
- Vaše zájmové území se nachází v ochranném pásmu vodního díla (vodního zdroje, popřípadě ČOV). Ke stavbám nebo změnám staveb a k zemním pracím v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba souhlas provozovatele vodního zdroje a souhlas vodoprávního úřadu. K umístění stabilních nebo mobilních zařízení nebo k hospodářským činnostem v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba

vyjádření provozovatele vodního zdroje.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem

Jan Šrámek
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2.

Přílohy: Mapa_O21070166929.pdf