

AKCE

# REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU V OBJEKTU MŠ Jiřího z Poděbrad, HORAŽDOVICE

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR

MĚSTO HORAŽDOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

GP:

Ing. Pavel Míka

Raisova 1004

386 01 Strakonice

e: Instal.projekt@tiscali.cz

t: +420 383 322990

**INSTALPROJEKT**

PROJEKTANT ČÁSTI:

mpe s.r.o.

Palackého sady 68

397 01 Písek

e: pecta@tzb-projekt.cz

t: +420 608 908 692

**mpe**

DATUM

FORMÁT:

03/2022

7x A4

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO ČÁSTI

D.2. MĚŘENÍ A REGULACE ZDROJE TEPLA  
ELEKTROINSTALACE – ÚPRAVY

ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI

Martin Počta

VYPRACOVAL

Martin Počta

KONTROLOVAL

Martin Počta

...

VÝKRES

**SCHÉMA RM1**

MĚŘÍTKO


ČÍSLO VÝKRESU

-










NF1  
EKVITERMNÍ REGULÁTOR ALBATROS RVS 43.345

NF1  
ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL AVS75.391



0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		stupeň PD: RD	obsah: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA – EKVITERMNÍ REGULÁTOR 2					rozvaděč:	výkres č.	list: 5
B		datum:								
C		vypracoval: M. Pošta								

RM1

Běžná síť:

System napětí:	3PEN, 3x400/230V, ~50 Hz, TN-C-S
Jmenovitý proud:	25 A

Zálohované napájení:


System napětí:	-
Jmenovitý proud:	-

Zkratové proudy:	$I_{k''} < 10 \text{ kA}$
Ochrana před neb. dotykovým napětím:	Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.2 Doplňkovým pospojováním, proudovými chrániči ( $I_r < 30 \text{ mA}$ )
Typ provedení	Oceloplechový, nástěnný
Krytí:	IP 40 / 20
Rozměry:	Velikost š.v.h. 800x1500x300
Vývody:	Horem
Přívody:	Horem
Poznámka:	-
	Přístrojová výbava ref. SCHRACK, HAGER

Poznámky:

Velikost skříně je pouze doporučená, skutečnou velikost určí výrobce na základě výpočtu oteplení a dílenské dokumentace rozvaděče.

RM1 (MaR)



## Č.1 – OBĚHOVÉ ČERPADLO Q2

## Č.2 – OBĚHOVÉ ČERPADLO Q3

### Č.3 – OBĚHOVÉ ČERPADLO Q4

#### Č.4 – OBĚHOVÉ ČERPADLO Q5

## Č.5 – OBĚHOVÉ ČERPADLO Q6

## Č.6 – OBĚHOVÉ ČERPADLO Q20

## Č.7 – REZERVA

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
A		stupeň PD: RD		obsah: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA – ROZVADĚŘ MaR										rozvaděč:		výkres č.		list:	
B		datum:																	
C		vypracoval: M. Pošta																	
																		6	