LEGENDA ZNAČEK:

RH1/RP1 ROZVAĎEČ HLAVNÍ/PODRUŽNÝ

ROZVOD NN

SVAZEK ROZVODU NN

ROZVOD UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

SVAZEK ROZVODU UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY

SVAZEK ZÁSUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ

ROZVOD SLABOPROUDÉHO OPTICKÉHO VEDENÍ

ROZVOD SLABOPROUDÉHO METALICKÉHO VEDENÍ

KIO.1 KIOSEK

VO1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA ZÁSUVEK A ZÁS. OKRUHŮ:

Napájeno z RH1:
KIO.1 – kiosek – 2x zás. 230V/16A + 6x USB (zás. lze využívat, jen s dozorem dospělé osoby, např. vychovatele/učitele)
KIO.2 – kiosek – 2x zás. 230V/16A + 6x USB (zás. lze využívat, jen s dozorem dospělé osoby, např. vychovatele/učitele)

SO03 - veřejný [illegible] cvičnou

RP2

RP3

RH1

KIO.1

KIO.2

VO1/A1/L1

VO1/A1/L1 - NOVÝ

VO1/A1/L1 - STÁVAJÍCÍ

VO2/A1/L1

POZN.:
-Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení! Při vedení sítí je nutné dodržet minimální vzdálenost při jejich souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
-Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AC 400/230V/TN – automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.

Zodp.projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ, Bořeny Němcové 899, 386 01 Strakonice, IČ: 02013631	Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ, Mobil:+420 602 453 892, E-mail:la.hanus@gmail.com	Razítko a podpis:
Stupeň: DPS	Oddíl: D.1.4.E - ELEKTROINSTALACE	
Akce: **REVITALIZACE ŠKOLNÍHO AREÁLU ZŠ BLATENSKÁ,HORAŽĎOVICE, SO01 - Sportoviště na parcele 841/1, 166 vše v k.ú. Horažďovice**		
Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice	Datum: 02/2021	Plan:
	Č.zakázky: E.21-15	
Obsah: SITUACE CELÉHO AREÁLU - ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ, SILOVÉ ROZVODY, SLABOPROUD	Měřítko: 1:350	
	Č.výkresu: 2.2	