

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, Plzeň, 30100, www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Klatovech, dne: 18.5.2022
Č. j.: KHSPL/10282/21/2022
Sp. značka: S-KHSPL/10282/21/2022
Vyřizuje: Zemanová
Telefon: 376370615
Č. j. odesílatele:

Město Horažďovice
Mírové Náměstí 1
Horažďovice
341 01

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby pro společné územní a stavební řízení: „Stavební úpravy bytových domů, Komenského ulice čp. 953, 954 Horažďovice“, p.č. st. 1311, 1312, 209/1, k.ú. Horažďovice

Na základě žádosti investora stavby-Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 Horažďovice, kterého na základě plné moci zastupuje Ing. Miloš Polanka, Písecká 506, 386 01 Strakonice, doručené dne 12.4.2022, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona v návaznosti na ust. § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení vlády“), předložený návrh projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení: „Stavební úpravy bytových domů, Komenského ulice čp. 953, 954 Horažďovice“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy bytových domů, Komenského ulice čp. 953, 954 Horažďovice“, p.č. st. 1311, 1312, 209/1, k.ú. Horažďovice pro společné územní a stavební řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy bytových domů, Komenského ulice čp. 953, 954 Horažďovice“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzovaná byla projektová dokumentace zpracovaná projektantem – Ing. Miloš Polanka, Písecká 506, 386 01 Strakonice, ČKAIT 0101057 (březen 2022, paré číslo neuvedeno). V předložené projektové dokumentaci se řeší stavební úpravy vstupní části domů a vestavbu osobních trakčních výtahů s protiváhou. Jedná se o dva bytové domy čp. 953 a čp. 954 v zastavěné části města Horažďovice. Každý bytový dům má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Strojovna výtahu bude situována v 1.PP. Výtahová šachta každého bytového domu bude umístěna do zrcadla schodišťového prostoru a nebude sousedit s obytnými místnostmi. Všechny kotevní body, jak na podlaže v prohlubni, na stropě, tak na schodišťových ramenech budou podloženy antivibrační gumovou podložkou. Vzhledem k tomu, že výtah nebude sousedit s žádnou obytnou místností, nepožadoval KHS doložit akustické posouzení vlivu provozu výtahu k chráněným vnitřním prostorům stavby.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

(2)

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví 2
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

Dokumentace

Zasílá se: Ing. Miloš Polanka, Písecká 506, 386 01 Strakonice