

Ing. Miloš Polanka
Písecká 506
386 01 Strakonice

Váš dopis ze dne:
24.1.2022

Naše značka:

Vyřizuje/telefon
Petr Bláha/602330463

V Horažďovicích dne:
25.1.2022

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 23.1.2023

Vyjádření o existenci vedení veřejné sítě elektronických komunikací a zařízení

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 24.1.2022 o existenci veřejné sítě elektronických komunikací – (dále jen SEK) a zařízení vlastníka provozovatele Šumava Net s.r.o. IČO: 25228978 pro podklady pro akci: **Stavební úpravy BD Komenského ul. 953, 954, Horažďovice**

Vám dle ust. §101, odst. 1 Zákona č. 127/2005 Sb a dle ust. § 86 stav. Zákona č. 183/2006 Sb – na základě předložené dokumentace sdělujeme, že:

ve staveništi předmětné stavby existuje vedení veřejné sítě elektronických komunikací a jeho ochranné pásmo

- K dotčení ochranného pásma námi spravovaného vedení SEK dojde na více místech
Vedení SEK jsou uloženy v zemní rýze (hloubka cca 0,5 – 1,2m) v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.

V hloubce cca 30 cm pod povrchem terénu je položena výstražná folie.

Dle ust. § 102, odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. Souhlasíme s provedením prací spojených s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:

- Bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu
- Stavba bude provedena dle nám předložené dokumentace
- Zahájení stavby stavebník předem prokazatelně oznámí naší společnosti
- Zahájení výkopových prací stavebník oznámí předem min. 10 prac. dní kontaktní osobě naší organizace – **p. Petr Bláha – tel: 602 330 463**
- Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení vedení SEK přímo na místě stavby (kontaktní osoba – p. Petr Bláha – kontakt viz výše)
- Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vytýčeného vedení SEK a jsou srozuměni s tím, že možná odchylka uložení středu trasy SEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci

- V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu naší společnosti
- Při křížení, resp. souběhu s podzemní telekomunikační sítí budou dodrženy podmínky ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“
- **Výkopové práce v ochranném pásmu (1 m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně**
- Způsob křížení vedení SEK stavebník v dalším stupni přípravy stavby (v průběhu realizace po odkrytí a před vlastním provedením) projedná a sesouhlasí s kontaktní osobou naší společnosti (viz výše)
- Odkryté vedení veřejné komunikační sítě stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti poškození, a to i třetí osobou
- Při případném poškození vedení veřejné komunikační sítě bude o tom stavebník neprodleně informovat naši společnost, tím není dotčena jeho odpovědnost škody
- **Před záhozem musí být k prohlídce stavu vedení veřejné komunikační sítě stavebníkem pozvána kontaktní osoba naší společnosti, která sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení**
- Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu po vedení SEK a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy
- Stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb s následkem uložení pokut dle §118, odst. 1, písm. s (právnícké osoby) a dle §120, odst. 1, písm. i (fyzická osoba) uvedeného zákona.

Šumava Net s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 234
341 01 Horažďovice
IČO 25228978 DIČ CZ25228978

.....
Petr Bláha, jednatel společnosti

Příloha: Orientační zakres trasy vedení veřejné komunikační sítě společnosti Šumava Net s.r.o.