

VODOVOD - VĚTEV V1; ULICE ŽIŽKOVA - 189,71 m; HDPE 110/10
M 1:500/50

2790/1	2790/2	2790/4
Stav	NAVRŽENÁ/ REKONSTRUOVANÁ KOMUNIKACE	
50.24 m		



PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ VČETNĚ PŘÍPOJEK
NEJSOU ZAKRESLENY STÁVAJÍCÍ ANI NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY OSTATNÍCH SÍTÍ

HLOUBKA VÝKOPU JE VZTAŽENA KE DNU VÝKOPU, NIKOLIV KE DNU POTRUBÍ
HLOUBKA VÝKOPU JE VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU TERÉNU/KOMUNIKACI
(V ROZPOČTU MŮŽE BÝT VÝKOP POČÍTÁN ODLIŠNĚ, NAPŘ. Z ODKRYTÉ ZEMNÍ PLÁNĚ

KRYTÍ POTRUBÍ JE ROZMĚR MEZI POVRCHEM POTRUBÍ A POVRCHEM KOMUNIKACE

